

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ — Αρ. Φύλλου **606**

12 Αυγούστου 1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. Π4/3905

Μετατροπή του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Α' Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών» σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» Τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός - διάκριση και σύνθεση προσωπικού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 2072/92 «ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125/23.7.92/Α').

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/92/Α').

3. Την υπ' αρ. Υ. 1938/92 απόφαση του Πρωθυπουργού, περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 727/92/Β') καθώς και την υπ' αρ. 1977/92 συμπληρωματική απόφαση (ΦΕΚ 23/93/Β).

4. Την υπ' αρ. 268/93 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α' Θ.Χ.Π.Α., αποφασίζουμε:

1. Μετατρέπουμε, από την δημοσίευση της παρούσης, το ευρισκόμενο σε λειτουργία Α' Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.), που συστήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 339/85 (ΦΕΚ 118/Α'/31.5.85), σε ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.).

2. Η επωνυμία του μετατρεπόμενου, με την παρούσα απόφαση, Α' Θ.Χ.Π.Α. θα είναι ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) αποκαλούμενο συνοπτικά εφεξής στην παρούσα Κ.Α.Α - ΝΑ.Α και η έδρα αυτού θα είναι ο Δήμος ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΤΤ ΙΚΗΣ, θα τελεί δε υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του ΥΠ.Υ.Π.Κ.Α.

3. Σκοπός του «Κ.Α.Α. - ΝΑ.Α.» είναι:

α) Η παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς, ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυικού, νευρικού κυκλοφοριακού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος καθώς και από νοητική στέρηση χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα και τις μεθόδους της Ιατρικής Αποκατάστασης.

Για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού, δύναται να θέτει σε λειτουργία Ξενώνες Αποκατάστασης στην περίπτωση που υπάρχουν ασθενείς που χρειάζονται επανέλεγχο ή ειδική εκπαίδευση για την αποκατάστασή τους.

β) Η υλοποίηση προγραμμάτων για την έρευνα, ενημέρωση, ψυχαγωγία και επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με ειδικές ανάγκες, συγχρηματοδοτούμενων ή μη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Το Κ.Α.Α. - ΝΑ.Α. μπορεί όταν υλοποιεί προγράμματα κοινωνικής προστασίας με την συμμετοχή και άλλων νομικών προσώπων υπαγομένων στην εποπτεία του ΥΠ.Υ.Π.Κ.Α. να συνιστά μαζί τους Αστική Εταιρεία των άρθρων 741 επ. του Αστικού Κώδικα και να συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού και με ΟΤΑ, μετά από έγκριση του οικείου Νομάρχου.

Το Κ.Α.Α. - ΝΑ.Α. μπορεί να θέτει σε λειτουργία παραρτήματα στο Νομό όπου λειτουργεί ή και κινητές μονάδες Αποθεραπείας - Αποκατάστασης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του που εγκρίνεται απο τον οικείο Νομάρχη.

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Κ.Α.Α. - ΝΑ.Α διοικείται απο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται από:

1. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

2. Έναν (1) εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οριζόμενο απο την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. εντός είκοσι (20) ημερών από την αποστολή σε αυτήν των σχετικών εγγράφων της Νομαρχίας, άλλως ορίζεται απο τον Νομάρχη.

3. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων που διορίζεται με υπόδειξη του οικείου συλλόγου.

4. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπ. Υ.Π.Κ.Α. (Διοικητικό Υπάλληλο ή Κοινωνικό Λειτουργό).

5. Τρία (3) έγκριτα πρόσωπα με κοινωνική δράση ή ειδικευμένα στον τομέα της αποκατάστασης.

5. Το Κέντρο με την επωνυμία «Κ.Α.Α.- ΝΑ.Α» πρέπει να πληρεί:

α) Τις Γενικές Τεχνικές προδιαγραφές του «παραρτήματος Α» της παρούσης.

β) Τις Τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους τμημάτων του «παραρτήματος Β» της παρούσης.

γ) Τις προδιαγραφές του Ιατρικού εξοπλισμού του «παραρτήματος Γ» της παρούσης.

δ) Την διάκριση και σύνθεση του προσωπικού του «παραρτήματος Δ» της παρούσης.

Τα ως άνω παραρτήματα ενσωματώνονται στην παρούσα.

6 .Ο οργανισμός Διοίκησης και λειτουργίας του Κ.Α.Α. – ΝΑ.Α θα καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου και θα εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

7. Όλα τα λεπτομερέστερα θέματα που αφορούν το προσωπικό, θα ρυθμιστούν με Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) που θα καταρτισθεί απο το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Α.Α. και θα εγκριθεί με απόφαση του οικείου Νομάρχη.

8. Μέχρι την έγκριση του οργανισμού Διοίκησης και λειτουργίας του Κ.Α.Α. – ΝΑ.Α σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης, κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά διά της παρούσης και αφορά την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου θα εξακολουθεί να ρυθμίζεται από τις διατάξεις «περί συστάσεως και λειτουργίας του Α' Θ.Χ.Π.Α.» (Π.Δ. 339/85 – ΦΕΚ 118/Α/31.5.85).

9. Η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα δεν βαρύνει τον Κρατικό προϋπολογισμό, διότι οι μεν κτιριακές επισκευές και ο εξοπλισμός του κέντρου προβλέπεται να βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος (Κ.Α. 26298/0) καθώς και το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, όπου υπάρχει σχετική εγγραφή υπέρ του έργου αυτού (α/α 42 Περιφ. Αττικής/Εθνικό Σκέλος/Α' Θ.Χ.Π.Α. Γλυφάδας), η δε δαπάνη από τυχόν πρόσληψη αναγκαίου προσωπικού, πέραν του υπηρετούντος, θα καλυφθεί από τις προσλήψεις προσωπικού, στον τομέα της Πρόνοιας που επετράπησαν με την υπ' αριθ. 203/7.7.93 απόφαση του Πρωθυπουργού.

10. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 1993

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΝΟΤΙΟ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Α, Β, Γ, Δ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

– Τα υπάρχοντα κτίσματα εντός του οικοπέδου υφίστανται νομίμως λόγω του ότι ανεγέρθηκαν προ του 1955.

– Δεν τίθεται θέμα έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης για κτιριακά συγκροτήματα διότι προϋπάρχουν του 1955.

Α.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Α.1.1 Γενικά

Περιβάλλων χώρος νοείται το τμήμα του οικοπέδου που παραμένει ελεύθερο προς διαμόρφωση.

Α.1.2 Είσοδοι

– Το οικόπεδο πρέπει να είναι περιφραγμένο και η είσοδος σ' αυτό να ελέγχεται. Πρέπει να υπάρχει θυρωρείο.

– Απαιτείται ιδιαίτερη και ανεξάρτητη είσοδος – έξοδος για τις βοηθητικές εξυπηρετήσεις (τροφοδοσίας, αποτροφοδοσίας) σαφώς διακεκριμμένη από την είσοδο ασθενών – επισκεπτών.

Α.1.3 Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης.

Α.1.3.1 Κυκλοφορία

Οι εξωτερικές διαδρομές να καθορίζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ελεγχόμενη, ασφαλής και εύκολη κυκλοφορία για:

– πεζούς
– αναπήρους
– ασθενοφόρα
– μικρά αυτοκίνητα (Ι.Χ.)
– φορτηγά και απορριμματοφόρα
– οχήματα πυροσβεστικής υπηρεσίας

Τα προσερχόμενα αυτοκίνητα πρέπει να φθάνουν στις αντίστοιχες εισόδους του κτιρίου και να μπορούν να σταθμεύουν προσωρινά στις κατάλληλα προσδιορισμένες και διαμορφωμένες θέσεις με όσο το δυνατόν μικρότερη διαδρομή και να απομακρύνονται χωρίς να εμποδίζουν την κυκλοφορία.

Α.1.3.2 Θέσεις Στάθμευσης

Ο χώρος Στάθμευσης των ιδιωτικών αυτοκινήτων στην περίπτωση που δεν προβλέπεται σε υπόγειο πρέπει να βρίσκεται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από τις Νοσηλευτικές Μονάδες και να φυτεύεται περιμετρικά με ψηλό πράσινο. Ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων καθορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

Α.1.3.3 Διαμόρφωση ελεύθερου χώρου

Ο ελεύθερος χώρος του οικοπέδου πρέπει να μελετηθεί και να διαμορφωθεί με αυλές και κήπους, πλακόστρωτα και χώρους πράσινου, χαμηλού και ψηλού για τη προστασία απο θορύβους.

Α.2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Κάνναβος

Κατά την σύνταξη της μελέτης ο μελετητής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάνναβο σχεδίασης για κατασκευαστικούς και λειτουργικούς λόγους. Ο ίδιος κάνναβος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και στις τρείς κατηγορίες μελετών.

Α.2.2 Είσοδοι κτιρίου

Η κεντρική είσοδος του κτιρίου θα πρέπει να είναι ορατή από την είσοδο στον περιβάλλοντα χώρο.

Θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

– στεγασμένο χώρο προ της εισόδου
– ανεμοφράκτη
– χώρο πληροφοριών (πάγκος)
– χώρο αναμονής επισκεπτών
– χώρο τηλεφώνου για το κοινό
– χώρους υγιεινής (ανδρών, γυναικών, αναπήρων)

Ειδικές είσοδοι στο κτίριο που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση ορισμένων τμημάτων θα είναι οι παρακάτω:

– είσοδος τροφοδοσίας

Α.2.2 Κυκλοφορία

Η κύρια κυκλοφορία εντός της κλινικής διαχωρίζεται σε οριζόντια και κατακόρυφη. Την οριζόντια αποτελούν οι διατμηματικοί διάδρομοι και την κατακόρυφη οι κόμβοι.

Οριζόντια κυκλοφορία

Διατμηματικοί διάδρομοι

Οι διάδρομοι διατμηματικής κυκλοφορίας πρέπει να είναι ευδιάκριτοι, σύντομοι (κατά το δυνατόν), χωρίς εμπόδια με καλή σήμανση.

Πρέπει να έχουν ανοίγματα στον ελεύθερο χώρο (κατά διαστήματα) για πιο εύκολο προσανατολισμό ασθενών – επισκεπτών και επαρκή φωτισμό και αερισμό. Κατά την διαδρομής τους δεν πρέπει να σχηματίζουν οξείες γωνίες.

Δεν επιτρέπεται διάδρομος διατμηματικής κυκλοφορίας να διασχίζει λειτουργική ενότητα τμήματος.

Οι κυκλοφορίες:
– εξωτερικών ασθενών
– εσωτερικών ασθενών
– επισκεπτών
– καθαρών ειδών
– ακαθάρτων ειδών

Θα πρέπει να είναι με σαφήνεια καθορισμένες, κατά το δυνατόν διαχωρισμένες και οπωσδήποτε να εξηπηρετούν χωρίς εμπόδιο τις προδιαγραφές λειτουργικής επικοινωνίας των τμημάτων.

Οι διάδρομοι διατμηματικής κυκλοφορίας επιτρέπεται να είναι ημιυπαίθριοι, σε ορισμένα τμήματα Φυσικής Ιατρικής.

Το καθαρό πλάτος των διατμηματικών διαδρόμων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 2.20 μ.

Κατακόρυφη κυκλοφορία

Η κύρια κατακόρυφη κυκλοφορία είναι διατμηματική κυκλοφορία πού γίνεται μέσω κόμβων.

Σε κάθε κόμβο θα υπάρχει οπωσδήποτε κλιμακοστάσιο και τουλάχιστον ένας ανελκυστήρας. Ο κόμβος θα πρέπει πέρα από τα ισχύοντα στον κανονισμό πυροπροστασίας:

* να είναι σε σημείο κεντροβαρικό των λειτουργιών που εξυπηρετεί,
* να είναι άμεσα προσπελάσιμος – η θέση του να εντοπίζεται εύκολα – να μην χρησιμοποιείται για άλλες λειτουργίες (π.χ. αναμονές).

Ανελκυστήρες

Τα ελάχιστα μετρικά στοιχεία θαλάμου ανελκυστήρα θα είναι για ανελκυστήρα φορείου (ελάχιστες διαστάσεις 2.00x2.50 μ.). Οι ανελκυστήρες θα πρέπει να είναι εύκολα ορατοί. Στο χώρο μπροστά από την πόρτα του ανελκυστήρα φορείου θα πρέπει να μπορεί να ελίσσεται φορείο. Ο ελάχιστος αριθμός των ανελκυστήρων για κάθε τμήμα του Κέντρου που στεγάζεται σε κτίριο με δύο ή περισσότερες στάθμες είναι, ένας ανελκυστήρας ασθενοφόρος.

Α.2.3 Σήμανση

α) Με ειδική σήμανση θα οργανώνεται η κυκλοφορία

στον περιβάλλοντα χώρο και θα καθορίζεται η πορεία προς τις διακεκριμένες εισόδους του κτιρίου.

β) Όλοι οι χώροι με τους οποίους έχουν σχέση ασθενείς ή επισκέπτες θα πρέπει να έχουν σήμανση της λειτουργίας τους, για αποφυγή περιττών μετακινήσεων.

Ακόμη πρέπει να σηματοδοτείται και η πορεία προς τους χώρους αυτούς.

Οι πινακίδες σήμανσης πρέπει να βρίσκονται σε ευδιάκριτες και καλά φωτιζόμενες θέσεις.

Επίσης στο χώρο της κεντρικής εισόδου θα πρέπει να βρίσκεται πίνακας ή διάγραμμα που να δείχνει όλα τα τμήματα του ΚΑΑ με τα οποία έχουν σχέση οι ασθενείς και οι επισκέπτες και την κατανομή τους στους αντίστοιχους ορόφους του κτιρίου.

Α.2.4 Ελάχιστα επιτρεπόμενα ελεύθερα ύψη χώρων

Το ελεύθερο ύψος των χώρων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από τα αναφερόμενα παρακάτω:

α. Χώροι κύριας χρήσης 2.70 μ.

β. Βοηθητικοί χώροι – διάδρομοι 2.40 μ.

γ. Θάλαμοι νοσηλείας, θεραπείας & ανάνηψης ασθενών 2.70μ.

δ. Ο χώρος γυμναστηρίου 3.00 μ.

ε. Χώροι πισίνας και γυμναστηρίου στο τμήμα φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης 3.00 μ.

Α.2.5 Ελάχιστο καθαρό άνοιγμα θυρών

Το καθαρό πλάτος θυρών δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 0.90 μ. Διαφοροποιούνται μόνο οι:

α. Θύρες θαλάμων νοσηλείας με ελάχιστο καθαρό πλάτος 1.10μ.

β. Θύρες χώρων από τις οποίες μπορεί να διέλθει φορείο ή τρόλεϋ 1.10 μ.

γ. Θύρες εισόδου – εξόδου χειρουργικού εξωτερικού ιατρείου 1.40 μ.

δ. Θύρες W.C. 0.80 μ. και W.C. αναπήρων σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Α.2.6 Φυσικός φωτισμός, αερισμός

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 παρ.1.1 και 1.2 του Κτιριοδομικού Κανονισμού δεν είναι απαραίτητος ο φυσικός φωτισμός και αερισμός για τους παρακάτω χώρους:

– Χώροι εξέτασης – θεραπείας του Ακτινοδιαγνωστικού.

Α.2.7 Ηχομόνωση – ηχοπροστασία

Θα υπάγεται στην κατηγορία Α' «υψηλής ακουστικής άνεσης» του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

Α.2.8 W.C. αναπήρων (ΑΜΕΑ)

Σε κάθε στάθμη του κτιρίου του ΚΑΑ που κυκλοφορούν ασθενείς και επισκέπτες, θα προβλέπεται απαραίτητα ένας χώρος W.C. επισκεπτών αναπήρων σε θέση εύκολα προσπελάσιμη και εντοπιζόμενη.

Α.3. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Θα ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παθητικής πυροπροστασίας (όχι ανεπίχριστες εσωτερικές επιφάνειες οπλισμένου σκυροδέματος, ικανές καλύψεις οπλισμών, αποφυγή προεντεταγμένων στοιχείων κ.λ.π.).

Αντισεισμικότητα

Σε περίπτωση προσθηκών, που δεν είναι στατικά ανεξάρτητες από το υφιστάμενο κτίριο, ισχύει η παρ. 3 περίπτωση α (κατασκευές μεγάλης σπουδαιότητας) της απόφασης ΕΔ2γ/01/94/Φ.Ν.275/30.9.85 για ΥΠΕΧΩΔΕ, που αντικαθιστά το άρθρο 12 του ΒΔ 19/26.2.1959.

Σε περίπτωση που απαιτούνται ενισχύσεις φέροντος οργανισμού υφισταμένου κτιρίου, τόσο για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών όσο και για τον τρόπο ενίσχυσης των φερόντων στοιχείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του τροποποιημένου αντισεισμικού Κανονισμού, σύμφωνα και με το 222901/163/11.3.86 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Γ8/ΥΠΕΧΩΔΕ.

Α.4. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Προβλεπόμενες εγκαταστάσεις

Προβλέπονται οι ακόλουθες Η/Μ εγκαταστάσεις:

– Ύδρευση
– Αποχέτευση
– Θέρμανση, αερισμός, κλιματισμός
– Πυρασφάλεια (πυρόσβεση – πυρανίχνευση)
– Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων
– Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων (κλήση αδελφής, ενδοεπικοινωνία, αναζήτηση προσώπων, τηλέφωνα, διανομή ραδιοτηλεοπτικών σημάτων, ηλεκτρικά ρολόγια, μεγαφωνική εγκατάσταση, δίκτυο Η/Υ)
– Ιατρικά αέρια
– Καύσιμο αέριο
– Ανελκυστήρες
– Αντικεραυνική προστασία

Α.5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση όλων των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων πρέπει να εξασφαλίζει την εύκολη επίσκεψη (για επιθεώρηση, συντήρηση ή αντικατάσταση) όλων των συσκευών, μηχανημάτων και δικτύων διανομής ή απορροής.

Μηχανήματα και συσκευές που απαιτούν επιθεώρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα ή αντικατάσταση εξαρτημάτων δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε χώρους δύσκολα επισκέψιμους (π.χ. ψευδοροφές).

Για όλες τις βασικές παροχές (ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, και ιατρικών αερίων) πρέπει να υπάρχει εφεδρία ικανή να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία του Κ.Α.Α. σε περίπτωση διακοπής της παροχής.

Οι κατακόρυφες διελεύσεις (από όροφο σε όροφο) όλων των δικτύων διανομής και απορροής θα γίνονται σε κατακόρυφα κανάλια SHAFTS επισκέψιμα σε κάθε όροφο. Η επίσκεψη των κατακορύφων καναλιών δεν επιτρέπεται να γίνεται μέσα από χώρους κύριας χρήσης.

Α.6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ειδικές οικοδομικές εργασίες διέπονται:

– από τον ισχύοντα κανονισμό πυροπροστασίας και ειδικώτερα το άρθρο περί «Νοσηλεύτικών Εγκαταστάσεων»,
– από τον ισχύοντα κανονισμό ακτινοπροστασίας,
– από τις προδιαγραφές της παρούσης Υπουργικής απόφασης.

Οι εργασίες αυτές αφορούν την προστασία ατόμων, υλικών και εγκαταστάσεων από ανεπιθύμητες συνέπειες που δημιουργούνται κατά την ανάπτυξη των επί μέρους δραστηριοτήτων της κλινικής ή κατά την διακίνηση προσώπων και υλικών εντός αυτής.

Η προστασία αυτή αναλυτικώτερα αναφέρεται στους πιό κάτω τομείς:

Α.6.1 Εξασφάλιση τεχνικού περιβάλλοντος που θα αποτρέπει την ανάπτυξη ανεπιθύμητων μικροοργανισμών.

Αφορά την επιλογή των κατάλληλων υλικών τα οποία τόσο από την χημική τους αντοχή όσο κι από την επιφανειακή δομή της ύλης τους αφ' ενός μεν πρέπει να αντέχουν σε συχνές διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης, αφ' ετέρου δε να αποτρέπουν την ανάπτυξη νεογόνων μικροοργανισμών.

Οι παραπάνω απαιτήσεις ανάλογα με την ειδική λειτουργία κάθε χώρου ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

- Απαιτήσεις ασηπτων χώρων και κατασκευών.
- Απαιτήσεις χώρων αυξημένης αντιμικροβιακής προστασίας.
- Απαιτήσεις κοινών νοσηλευτικών χώρων και λοιπών βοηθητικών χώρων του ΚΑΑ.

Α.6.2 Συνθήκες ασφαλούς διακίνησης και παραμονής ασθενών προσωπικού και επισκεπτών.

Αφορά τον τρόπο κατασκευής των οικοδομικών στοιχείων και προβλέψεις επί των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλιστούν η σαφής και απρόσκοπτη διακίνηση και η άνετη παραμονή τόσο των ατόμων μειωμένης κινητικότητας, όρασης, ακοής (ανάπηροι, ασθενείς, ηλικιωμένοι, παιδιά) όσο και του προσωπικού και των ασθενών.

Η επιλογή αυτή αναφέρεται:

α) στα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κάμψη των οριζοντίων και κεκλιμένων δαπέδων, των κλιμάκων, του σταθερού εξοπλίσμού και των μονίμων κατασκευών και

β) σε ειδικές προδιαγραφές κτιριοδομικού χαρακτήρα για την ασφάλεια της διακίνησης και παραμονής των κάθε κατηγορίας ατόμων.

Ανάλογα με το είδος της επιδιωκώμενης προστασίας οι απαιτήσεις αυτές ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

- Πρόβλεψη συστημάτων υποστήριξης για την κυκλοφορία ατόμων μειωμένης κινητικότητας.
- Εξασφάλιση αντιολισθηρότητας δαπέδων και κλιμάκων.
- Πρόβλεψη σαφούς και ευκρινούς συστήματος σήμανσης για τις λειτουργίες και χώρους του Κ.Α.Α.
- Πρόβλεψη συστημάτων εξασφάλισης από ατυχήματα των ασθενών υψηλού κινδύνου.
- Αντιμετώπιση προβλημάτων ηλιασμού.

Α.6.3 Προστασία υλικών και κατασκευών από αλλοιώσεις κατά την χρήση τους.

Αφορά την επιλογή των κατάλληλων υλικών, τα οποία θα αντέχουν αφ' ενός μεν σε μηχανικές καταπονήσεις, αφ' ετέρου δε, σε αλλοιώσεις από εξωτερικές χημικές επιδράσεις.

Η επιλογή αυτή, αφορά τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις καλύψεις:

- οριζοντίων επιφανειών,
- κατακόρυφων εξεχουσών ακμών,
- περιοχών των κατακόρυφων επιφανειών τοίχων και μονίμων κατασκευών, αλλά και τμημάτων του σταθερού εξοπλισμού.

Ανάλογα με το είδος της απαιτούμενης προστασίας οι προβλέψεις αυτές ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

- Αντίσταση σε κρούσεις
- Αντίσταση στην τριβή, χάραξη και αλλοίωση της επιφάνειας από σβήσιμο τσιγάρου.
- Αντοχή σε διάφορες δραστικές χημικές ουσίες.
- Αντίσταση στην ανάπτυξη ή διάδοση φλόγας και καπνού.

Α.6.4 Περιορισμοί στη χρήση υλικών και κατασκευών με επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία. Αφορούν την επιλογή:

- των καταλλήλων δομικών υλικών ή συστημάτων με στόχο την αποτροπή ανεπιθύμητων συνεπειών λόγω της σύστασής τους ή της συμπεριφοράς κατά την χρήση τους,
- των απαραίτητων και κατασκευών για την προστασία της υγείας των ατόμων κατά την μεταφορά, επεξεργασία και χρήση επικινδύνων ουσιών.

Η επιλογή αυτή αφορά τα υλικά των καλύψεων και τοιχωμάτων των σταθερών και κινητών κατασκευών καθώς και ειδικές κατασκευές προστασίας που ομαδοποιούνται σύμφωνα με τις παραπάνω απαιτήσεις στις ακόλουθες κατηγορίες:

- Απαγόρευση χρήσης υλικών λόγω χημικής σύνθεσης.
- Απαγόρευση χρήσης υλικών που εκλύουν δηλητηριώδη αέρια κατά την καύση τους.
- Προστασία από ανεπιθύμητη διασπορά ραδιενεργών υλικών.

Α.6.5 Εξασφάλιση των οικοδομικών προϋποθέσεων ορθής λειτουργίας του μηχανικού εξοπλισμού και αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων από την λειτουργία τους.

Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις κατά την εγκατάσταση και λειτουργία ορισμένων μηχανημάτων του ιατρικού εξοπλισμού επιβάλουν την χρησιμοποίηση ειδικών οικοδομικών υλικών και κατασκευών που πρέπει να ανταποκρίνονται στις επίσημες προδιαγραφές και οδηγίες του κατασκευαστή αυτών των μηχανημάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Β.1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Είναι η αυτοτελής ενότητα νοσηλείας με ιδιαίτερο νοσηλευτικό προσωπικό και μια προϊσταμένη αδελφή.

Η Νοσηλευτική μονάδα πρέπει να εξασφαλίζει με ενιαίο τρόπο την επίβλεψη και φροντίδα των νοσηλευομένων, την παραλαβή, φύλαξη ή διανομή και αποκομιδή υλικών.

Θέση στο κτίριο – σχέση με άλλα τμήματα

1. Η νοσηλευτική μονάδα αποτελεί ενιαία περιοχή κτιρίου και δεν επιτρέπεται να διαιρείται σε ορόφους για κανένα λόγο.

2. Κάθε μονάδα έχει μία τουλάχιστον ανεξάρτητη πρόσβαση και δεν επιτρέπεται σε καμμία περίπτωση η χρήση του διαδρόμου μιας μονάδας για πρόσβαση σε άλλη μονάδα ή τμήμα.

3. Ο μέγιστος αριθμός κλινών κάθε νοσηλευτικής μονάδας του ΚΑΑ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 50 + 4 (ΜΑΦ).

4. Πρέπει να επιδιώκεται εύκολη και χωρίς διασταυρώσεις επικοινωνία των μονάδων νοσηλείας με τα διαγνωστικά και θεραπευτικά τμήματα του Κ.Α.Α. για τη διακίνηση ασθενών και προσωπικού και με τις διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διακίνηση υλικών προς και από την νοσηλευτική μονάδα.

5. Να αποφεύγεται η θέα από τους θαλάμους νοσηλείας των περιοχών αποκομιδής σκουπιδιών ή άλλων μονάδων που απαιτούν ιδιωτικότητα.

Λειτουργική οργάνωση

Οι λειτουργικές ενότητες μιάς Ν.Μ. είναι:

Β1. Θάλαμοι νοσηλείας.

Β2. Χώροι νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.

Β3. Χώροι κεντρικής εξυπηρέτησης.

Β4. Χώροι επισκεπτών.

Β1.1 Θάλαμοι νοσηλείας.

Στους θαλάμους νοσηλείας θα είναι προσαρτημένοι οι χώροι υγιεινής.

Θα προβλέπεται μια (1) τουλάχιστον μονάδα υγιεινής ανά θάλαμο νοσηλείας, προσαρμοσμένη για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η μονάδα υγιεινής θα περιλαμβάνει: νιπτήρα, λεκάνη και ντουσιέρα σε ένα ή δύο χώρους. Οι πόρτες των χώρων υγιεινής θα ανοίγουν προς τα έξω.

Σε κάθε θάλαμο πρέπει να εξασφαλίζεται:

– Προσπέλαση των κλινών από 2 πλευρές.

– Ενδιάμεσος χώρος μεταξύ των κλινών για προσέγγιση φορείου πλάτους 0.90 μ.

– Δυνατότητα κλήσης της αδελφής, ιδιαίτερος φωτισμός και παροχή οξυγόνου και πεπιεσμένου αέρα ανά θάλαμο.

Φυσικός φωτισμός και αερισμός με δυνατότητα προστασίας των ασθενών από πρόσπτωση των πλαγίων πρωινών και απογευματινών ηλιακών ακτίνων.

Ηχοπροστασία: Οι θάλαμοι νοσηλείας υπάγονται στην κατηγορία Α' «υψηλής ακουστικής άνεσης», πίνακες 1-2 (υγεία) του άρθρου 12 του κτιριοδομικού κανονισμού.

Β1.2 Χώροι νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.

1. Στάση αδελφής και χώρος εργασίας.

Απαιτείται ένας χώρος για κάθε 54 κλίνες. Ο πάγκος της στάσης αδελφής θα βρίσκεται σε θέση που θα εξασφαλίζει εποπτεία όλων των θαλάμων και της εισόδου της μονάδας. Άμεσα συναρτημένος με τον χώρο εργασίας αδελφών, αποτελεί το διοικητικό και νοσηλευτικό κέντρο της μονάδας. Ο χώρος εργασίας θα περιλαμβάνει ερμάρια για φύλαξη φαρμακευτικού υλικού και υλικού μιάς χρήσης, πάγκο εργασίας με νεροχύτη, μικρό ψυγείο και μικρό γραφείο.

2. Γραφείο προϊσταμένης.

Απαιτείται ένα γραφείο για κάθε μονάδα. Προσπέλαση από το διάδρομο.

3. Χώροι υγιεινής προσωπικού.

Ένας μικρός χώρος αποδυτηρίου, δύο τουαλέττες με λεκάνη και νιπτήρα και μιά ντουσιέρα για αποκλειστική χρήση του προσωπικού της μονάδας.

4. Χώροι ιατρικού προσωπικού.

Για κάθε νοσηλευτική μονάδα 54 κλινών θα προβλέπεται τουλάχιστον ένα γραφείο ιατρού και ένας χώρος διανυκτέρευσης με ιδιαίτερο W.C., ντουσιέρα και ερμάριο.

5. Οι χώροι διανυκτέρευσης των μονάδων.

Τα γραφεία γιατρών είναι σκόπιμο να βρίσκονται στην είσοδο της μονάδας έξω από το χώρο των θαλάμων.

Β1.3. Χώροι κεντρικής εξυπηρέτησης της μονάδας.

1. Χώρος εξέτασης – θεραπείας ασθενών.

Τοποθετείται κατά το δυνατό σε κεντρική θέση της μονάδας και κοντά στους χώρους νοσηλευτικού προσωπικού. Περιλαμβάνει εξεταστική κλίνη, ερμάρια πάγκου και νεροχύτη.

2. Λουτρό ασθενών.

Για κάθε Νοσηλετική Μονάδα θα διατίθενται ένα λουτρό βοηθουμένων ατόμων με τον λουτήρα προσπελάσιμο από 3 πλευρές. Ο χώρος θα πρέπει να επιτρέπει την κίνηση τροχήλατων.

3. Οφίς φαγητού.

Ο χώρος θα περιλαμβάνει πάγκο εργασίας, νεροχύτη ψυγείο και χώρο στάθμευσης τροχήλατων το μέγεθος του χώρου είναι συναρτημένο με την εκάστοτε προτεινόμενη διαδικασία προετοιμασίας και διανομής φαγητού.

4. Χώρος παροχής καθαρών (λινοθήκη).

Στον χώρο θα φυλάσσεται ο καθαρός ιματισμός της μονάδας σε ερμάρια ή ράφια.

5. Χώρος συγκέντρωσης ακαθάρτων – σκοραμίδων.

Στο χώρο γίνεται η συγκέντρωση του ακάθαρτου ιματισμού και των απορριμμάτων της μονάδας μέχρις ότου απομακρυνθούν. Περιλαμβάνει νεροχύτη, πάγκο εργασίας, σκεύος αποχέτευσης ακαθάρτων υγρών, μηχάνημα αυτόματης πλύσης σκοραμίδων, ράφια για την τοποθέτηση καθαρών σκοραμίδων.

6. Χώρος καθαριότητος.

Για τη συγκέντρωση των εργαλείων καθαρισμού. Περιλαμβάνει χαμηλό νεροχύτη και ερμάρια φύλαξης απορρυπαντικών – εργαλείων ή συσκευών καθαρισμού.

7. Αποθήκη

Χώρος στάσης ενός (1) φορείου και ενός (1) τροχηλάτου.

Β1.4. Χώροι επισκεπτών – κοινωνικής δραστηριότητας.

1. Αίθουσα διημέρευσης, εστιατορίου και επισκέψεων.

Προβλέπεται ένας χώρος ανά μία ή δύο νοσηλευτικές μονάδες τοποθετημένος εκτός των μονάδων. Ο χώρος δεν επιτρέπεται να ευρίσκεται σε πλατύσκαλο ή να αποτελεί απόληξη διαδρόμου. Συναρτημένοι με την αίθουσα ή σε μικρή απόσταση από αυτή, πρέπει να προβλέπονται 2

χώροι υγιεινής κοινού (ανδρών – γυναικών) με προθάλαμο.

2. Θα προβλέπεται ένα (1) W.C. αναπήρων επισκεπτών ανά όροφο νοσηλείας. Εύκολα προσπελάσιμο.

Β.1.5. Μετρικά στοιχεία απαραίτητων χώρων.

Τα παρατιθέμενα μετρικά στοιχεία αφορούν ωφέλιμες επιφάνειες και ελάχιστες επιτρεπόμενες ωφέλιμες διαστάσεις για μονάδα νοσηλείας 54 κλινών, εφόσον δε σημειώνεται διαφορετικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ²	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΘΑΛΑΜΟΙ			
Θάλαμος 2 κλινών ή θάλαμος φιλοξενίας	16	π3.30 μ4.50 υ2.80	χωρίς τον χώρο υγιεινής
Θάλαμος 4 κλινών	32	π5.30 μ4.50 υ2.80	χωρίς τον χώρο υγιεινής
Χώρος Αναψυχής (εστίασης)	0.75 μ²		ανά κλίνη
ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
Στάση αδελφής	15		ελεύθερο πλάτος πίσω απο τον πάγκο 1.20 μ.
Γραφείο προϊσταμένης	6		
Χώροι υγιεινής	6		
Γραφείο γιατρών	12		
Κοιτώνας γιατρών	6		επί πλέον 3 μ² WC – D

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ²	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ			
Λουτρό ασθενών	6	π2	πλήρης περιστροφή τροχηλάτου
Οφίς φαγητού	8		
Λινοθήκη	10		
Ακάθαρτα – Σκοραμίδες	10		
Χώρος καθαριότητας	2		
Αποθήκη	8		Στάση φορείου – τροχήλατου εσοχή στο διάδρομο

Β.2. ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Τα Εξωτερικά Ιατρεία (Ε.Ι) είναι το τμήμα που υποδέχεται εξωτερικούς ασθενείς για εξέταση, διάγνωση καθώς και θεραπεία σε απλά περιστατικά.

Αποτελεί μέρος της ευρύτερης λειτουργικής ενότητας που εξυπηρετεί εξωτερικούς ασθενείς.

Β.2.1 Θέση στο κτίριο – σχέση με άλλα τμήματα – είσοδος

Τα Ε.Ι. πρέπει να έχουν εξωτερική είσοδο, προστατευμένη, ευδιάκριτη και εύκολα προσπελάσιμη για πεζούς, αναπήρους αυτοκίνητα και ασθενοφόρα.

Η ανάπτυξη των Ε.Ι. θα γίνει σε έναν όροφο στη στάθμη του ισογείου.

Β.2.2 Λειτουργική οργάνωση

Βασικές λειτουργικές ενότητες των Ε.Ι. είναι:
- υποδοχή και αναμονή των ασθενών και συνοδών,
- τα εξεταστήρια και
- οι χώροι του προσωπικού.

Μεγάλη σημασία γα τη σωστή λειτουργία του τμήματος ιδιαίτερα όταν είναι αναπτυγμένο έχει η οργάνωση της εσωτερικής κυκλοφορίας.

Η απλή και σαφής αρχιτεκτονική λύση και η καλή σήμανση βοηθά τον προσανατολισμό και την ανεμπόδιστη κυκλοφορία ασθενών – συνοδών.

Το μέγεθος του τμήματος εξαρτάται από τον προβλεπόμενο αριθμό εξεταζομένων ανά ιατρείο σε μία βάρδια λειτουργίας.

Β.2.3 Υποδοχή – Αναμονή

Ο Προθάλαμος εισόδου πρέπει να διαθέτει ανεμοφράκτη.

Η είσοδος, το Γραφείο Πληροφοριών, η Γενική Αναμονή αποτελούν λειτουργική ενότητα που πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες εξυπηρετήσεις:
- Αναψυκτήριο
- Μία τουλάχιστον τηλεφωνική συσκευή για το κοινό
- Χώρους υγιεινής (Α.Μ.Ε.Α.) για το κοινό (Ανδρών – Γυναικών) σε θέση εύκολα προσπελάσιμη.

Το συνολικό εμβαδόν (εκτός διαδρόμων κυκλοφορίας) των αναμονών (Γενικής και υπο–αναμονών) πρέπει να υπολογίζεται με βάση το προσδοκώμενο μέγιστο αριθμό ασθενών και συνοδών μίας βάρδιας λειτουργίας των Ε.Ι. και δείκτη 0.65 τμ/άτομο.

Δεν επιτρέπεται η χρήση πλατύσκαλου κλιμακοστασίου για αναμονή.

Πρέπει να προβλέπονται οι ακόλουθοι χώροι Υγιεινής Κοινού:
- Δυο (2) W.C. Α.Μ.Ε.Α. με νιπτήρα (ένα γυναικών και ένα ανδρών) ανά 6–8 συνδυασμένα εξεταστήρια.

Χώρος ή στάση αναπηρικών καρεκλών και φορείων πρέπει να προβλέπεται κοντά στην είσοδο κάθε εξεταστηρίου.

Β.2.4 Εξεταστήρια.

Γενικό Εξεταστηριο είναι ο χώρος που καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες για συνέντευξη, κλινική εξέταση, διάγνωση καθώς και θεραπεία απλών περιστατικών.

Επίσης καλύπτει σειρά εξιδεικευμένων διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων, προσαρμοσμένων στην ιδιαιτερότητα των Κ.Α.Α. όπως η πρώϊμη παρέμβαση – αναστολή αναπηρίας, η αναπτυξιακή παιδιατρική, η ανίχνευση κληρονομικών αιτιών – χρωμοσωμικών διαταραχών κ.λπ.

Πρέπει να διαθέτει γραφείο γιατρού, καθίσματα, εξεταστικό κρεββάτι με κουρτίνα ή πανώ, νιπτήρα, διαφανοσκόπιο, λάμπα εξέτασης, τροχήλατο εργαλείων, κρεμάστρα.

Τα εξεταστήρια ορισμένων ειδικοτήτων απαιτούν χώρους ειδικών Εξετάσεων.

Το Ορθοπεδικό Εξεταστήριο να συνδυάζεται με αίθουσα γύψου και εξοπλισμό μικροεπεμβάσεων, που θα περιλαμβάνει πάγκο μήκους τουλάχιστον 2.50 μ. με διπλό νεροχύτη και σιφώνι γύψου, εξεταστικό κρεββάτι και ντουλάπι φύλαξης γύψου.

Στο χειρουργικό εξεταστήριο θα προβλέπεται εξοπλισμός για την εμφύτευση Stimulator κλπ.

Β.2.5 Χώροι Προσωπικού

Ο χώρος των καθαρών χρησιμεύει για την αποθήκευση και διανομή των καθαρών και αποστειρωμένων εργαλείων και ρούχων του τμήματος σε ντουλάπια και ράφια ή ένα εντοιχισμένο ντουλάπι κατάλληλων διαστάσεων στο χώρο εργασίας Αδελφών (ή στο γραφείο Προϊσταμένης).

Ο χώρος ακαθάρτων περιλαμβάνει πάγκο εργασίας με νεροχύτη, και νεροχύτη για ακάθαρτα υγρά. Ένας χώρος ακαθάρτων εξυπηρετεί μέχρι 16 εξεταστήρια.

Β.2.6 Χώροι υγιεινής

Για το προσωπικό των Ε.Ι. απαιτούνται:

– W.C. με νιπτήρα και προθάλαμο (ένα για άνδρες και ένα για γυναίκες) για κάθε 30 εργαζομένους.

Στα Ε.Ι. που έχουν περισσότερα από 5 εξεταστήρια απαιτείται χώρος για την ανάπαυση του προσωπικού.

Ο χώρος καθαριότητας διαθέτει χαμηλό νεροχύτη, ντουλάπια και ράφια φύλαξης απορρυπαντικών και εργαλείων/συσκευών καθαρισμού. Όταν το Τμήμα είναι μεγάλο ή σε δύο ορόφους απαιτούνται 2 χώροι καθαριότητας.

Β.2.7 Μετρικά στοιχεία απαραίτητων χώρων.

Τα παρατιθέμενα μετρικά στοιχεία αποτελούν τα ελάχιστα επιτρεπόμενα ανά χώρο και αφορούν ωφέλιμες επιφάνειες και ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ M^2	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ - ΑΝΑΜΟΝΗ			
Προθάλαμος εισόδου			
Γραφείο πληροφοριών - Γραμματεία	12	2.20	
Αρχείο	8		
Γενική Αναμονή & Υποαναμονές	0.65/ατ.		
Χώροι Υγιεινής κοινού	12		
Χώρος ή Στάση Αναπηρικών καρεκλών & φορείων	4/ιατρ.		
ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΑ			
Γενικό εξεταστήριο	15	3.20	
Ορθοπεδικό, Χειρουργικό	25	3.20	
Αίθουσα γυψώσεων	12	3.00	
Ουροδυναμικό	20	3.00	
Νευροφυσιολογικό - Έλεγχος Επιληψίας	20	3.20	
Καρδιολογικό	15	3.20	
ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
Γραφείο προϊσταμένης	10		
Στάση & εργασία αδελφής	10		
Γραφείο γιατρών	12		
Χώρος καθαρών - Λινοθήκη	4		
Χώρος ακαθάρτων	4		
Χώρος υγιεινής Προσωπικού	6		
Αποθήκη	6		
Χώροι καθαριότητας	4		

Β.3. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το τμήμα Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης είναι το τμήμα το οποίο επαναφέρει τον κινητικό μηχανισμό, το κυκλοφοριακό σύστημα, το νευρικό σύστημα και την οξυγόνωση των ιστών τοπικά ή συνολικά των εσωτερικών ή εξωτερικών ασθενών.

Η φυσική Ιατρική αποκατάσταση περιλαμβάνει τα τμήματα:

– κινησιοθεραπείας
– υδροθεραπείας
– εργοθεραπείας
– ηλεκτροθεραπείας.

Β.3.1 Θέση στο κτίριο–σχέση με τα άλλα τμήματα.

Το τμήμα Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης (ΦΙΑ) αποτελεί ενιαία περιοχή κτιρίου. Αν είναι πολύ ανεπτυγμένο μπορεί κατανεμηθεί σε δύο επάλληλα επίπεδα με σύνδεση (ασθενοφόρου) ανελκυστήρα. Είναι προτιμότερη η κατακόρυφη επικοινωνία από οριζόντιες διαδρομές μεγάλου μήκους.

Το τμήμα τοποθετείται σε χαμηλά επίπεδα (υπόγειο, ημιυπόγειο ισόγειο, ημιόροφο) για να εξασφαλίζεται η απευθείας πρόσβαση των εξωτερικών ασθενών και για να παρέχεται η δυνατότητα άσκησης (θεραπείας) στο ύπαιθρο.

Το τμήμα πρέπει να συνδέεται εύκολα με το κόμβο ασθενοφόρων ανελκυστήρων. Κάτω από την πισίνα εφό-

σον υπάρχει, χρειάζεται χώρος για τεχνικές εγκαταστάσεις.

Λειτουργική οργάνωση.

Λειτουργικές ενότητες:

1. Γενικοί χώροι

2. Χώροι θεραπείας: υγρή θεραπεία, στεγνή θεραπεία

3.Βοηθητικοί χώροι.

Β.3.2 Γενικοί χώροι

Είσοδος – υποδοχή – αναμονή

Χώροι υγιεινής

Β.3.2. Οι χώροι θεραπείας διαρθρώνονται σε δύο περιοχές:

α. περιοχή υγρής θεραπείας

β. περιοχή στεγνής θεραπείας

α. Στην περιοχή υγρής θεραπείας εντάσσονται οι χώροι:

– πισίνα

– υδρομασάζ (πεταλούδα κ.λ.π.)

– ιατρικά λουτρά άνω – κάτω άκρων

– χώρος επιθεμάτων

Η πισίνα χρειάζεται περιμετρικό διάδρομο πλάτους 3.00μ για τη διακίνηση των ασθενών με καρότσια, δύο (2) σκάλες με μπάρες και αντιολισθηρά σκαλοπάτια για τους ασθενείς. Χώρος Α' βοηθειών άμεσα προσπελάσιμος από το χώρο της πισίνας για ενδεχόμενη ανάνηψη να βρίσκεται κοντά στο χώρο υποστήριξης θεραπείας.

β. Στην περιοχή στεγνής θεραπείας εντάσσονται οι χώροι:

– ατομικής κινησιοθεραπείας – μασάζ

– ομαδικής κινησιοθεραπείας

– γυμναστήριο

– ηλεκτροθεραπείας (διαθερμίες/υπέρηχοι/φωτοθεραπεία κ.λ.π.)

– εκγύμνασης άνω – κάτω άκρων

– χώρος επανεκπαίδευσης δραστηριοτήτων καθημερινής διαβίωσης (daily living) (γραφείο, υπνοδωμάτιο, λουτρό).

– χώρος επανεκπαίδευσης οικιακής αυτοεξυπηρέτησης (κουζίνα – οικιακά).

Το γυμναστήριο, εφόσον προβλέπεται, είναι σκόπιμο να επικοινωνεί με υπαίθριο χώρο κατάλληλο για άσκηση.

Στις καμπίνες ηλεκτροθεραπείας, αν γίνονται θεραπείες με μηχανήματα υψηλών συχνοτήτων, πρέπει οι ασθενείς να μην έρχονται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα (προσοχή στην απόσταση τέτοιων μηχανημάτων από ασθενείς με βηματοδότη).

Στην εκπαιδευτική κουζίνα τα ερμάρια είναι ειδικά για χρήση και από αναπηρικό καρότσι. Ο νεροχύτης έχει ειδική μπαταρία και αφήνει ελεύθερο ύψος 0.75 μ. για τα γόνατα.

Στους χώρους θεραπείας οι κλίνες είναι από 3 πλευρές προσπελάσιμες. Από τη μία πλευρά να υπάρχει χώρος για παράλληλη προσέγγιση φορείου. Να προβλέπεται νιπτήρας και χώρος για αναπηρικό καρότσι.

Β.3.4. Βοηθητικοί χώροι

Οι χώροι θεραπείας εξυπηρετούνται από 2 διαδρόμους: Ένα για τους ασθενείς, πλάτους >=2.00 μ. και ένα για το προσωπικό και τη μεταφορά του κινητού εξοπλισμού, πλάτους >2.50 μ.

Στην περιοχή μεταξύ αποδυτηρίων και χώρων θεραπείας να προβλέπεται διαδικασία απολύμανσης ποδιών.

Είναι προτιμότερη η εγκατάσταση των αποδυτηρίων μεταξύ των υγρών και στεγνών χώρων θεραπείας.

Στους χώρους υγιεινής όλες οι πόρτες να ανοίγουν προς τα έξω (και των προθαλάμων).

Ο χώρος υποστήριξης θεραπείας είναι βοηθητικός για να ακουμπά ο θεραπευτής το φάκελλο του ασθενούς, να σημειώνει παρατηρήσεις σε μικρό γραφείο ή πάγκο και να έχει πρόχειρο υλικό και βοηθητικό εξοπλισμό σε ερμάριο ή τροχήλατο. Ο χώρος επαναλαμβάνεται ανάλογα με τη διάταξη ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι θέσεις θεραπείας.

Β.3.5 Μετρικά στοιχεία απαραίτητων χώρων.

Τα παρατιθέμενα μετρικά στοιχεία αποτελούν τα ελάχιστα επιτρεπόμενα ανά χώρο και αφορούν ωφέλιμες επιφάνειες και ελάχιστες επιτρεπόμενες ωφέλιμες διαστάσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ M^2	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ			
Είσοδος – υποδοχή	10		
αναμονή	10		
W.C.	10	2 W.C. αναπήρων	
γραφείο Δ/ντή	12		
Γραφεία θεραπευτών	12		
Γραφείο ΚΥ - Σχολή γονέων	25		
Αποδυτήρια προσωπικού	6		
Λινοθήκη	2		
Ακάθαρτος ιματισμός	2		
Αποθήκη εξοπλισμού	6		
Είδη καθαριότητας	2		
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΩΡΟΙ ΥΓΡΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ			
Λουτρό Πεταλούδα	20		
Χώρος επιθεμάτων	7.5		
Πισίνα (7χ12) * 200 (προαιρετική/ επέκταση)		π=11 μ=8 βάθος=1.20-1.50	
ΧΩΡΟΙ ΣΤΕΓΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ			
Χώροι ατομικής θεραπείας	9	π=3.5 μ=2.5	κινησιοθεραπείας μασάζ
ομαδικής γυμναστικής (προαιρετική)	60		με ειδικό εξοπλισμό

εκγύμνασης άκρων	4		
στάθμευση καροτσίων	2		ανά καρότσι
ηλεκτροθεραπείας	6/καμπίνα	π=3 μ=2	καμπίνες σε σειρά με διπλό διάδρομο
εκπαιδευτικός χώρος δραστηριοτήτων καθημερινής διαβίωσης – εκπαιδευτική κουζίνα	30	π=5 μ=7	ο πάγκος είναι σε ύψος 0.85 – 0.90
εργοθεραπεία	35		
γραφείο – εξεταστήριο	10		
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ			
Χώρος υποστήριξης θεραπείας	6		με γραφείο και ερμάρια υλικών ο αριθμ. ποικίλει
αποθήκες υλικών	4		ο αριθμ. ποικίλει
αποδυτήρια απλά	1.5		το καθένα
αποδυτήρια αναπ.	4		το καθένα
W.C. απλά	2		
W.C. αναπήρων	2		

Β.4. IN VITRO ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Με τον όρο in vitro Διαγνωστικά Εργαστήρια εννοούμε τους εργαστηριακούς χώρους, στους οποίους γίνονται οι αντίστοιχες εξετάσεις μαζί με τους βοηθητικούς και τους διοικητικούς και άλλους χώρους που υποστηρίζουν τη σωστή λειτουργία τους. Με τα παραπάνω εργαστήρια ομαδοποιούνται, εφόσον υπάρχουν, και άλλα ειδικά διαγνωστικά εργαστήρια.

Β.4.1 Θέση στο κτίριο – Σχέση με άλλα τμήματα.

Τα παραπάνω εργαστήρια αποτελούν μια βασική ενότητα εργαστηρίων και πρέπει να προβλέπονται σε ενιαία περιοχή χώρων. Η κυκλοφορία διαμέσου των χώρων των εργαστηρίων προς άλλα τμήματα απογορεύεται.

Το είδος και οι μέθοδοι εργασίας (συμβατικές, προηγμένης τεχνολογίας κλπ), η διοικητική οργάνωση σε σχέση με τον αριθμό και το είδος των απαιτούμενων εξετάσεων ο αριθμός και οι ειδικότητες του προσωπικού, οι ώρες εργασίας κλπ. καθορίζονται από τις ιδιαίτερες και σχετικά περιορισμένες απαιτήσεις ενός ΚΑΑ.

Από τα παραπάνω προκύπτουν η θέση των εργαστηρίων στο κτίριο, η εσωτερική (λειτουργική) τους οργάνωση και η σχέση τους (χωρική και λειτουργική) με τα άλλα τμήματα. Στο ΚΑΑ Γλυφάδας προβλέπεται ενιαίο in vitro Διαγνωστικό Εργαστήριο, που θα καλύπτει το βασικό πρόγραμμα εξετάσεων, οι οποίες απαιτούνται.

Οι λήψεις δειγμάτων θα γίνονται, για μεν τους εξωτερικούς ασθενείς στα τμήματα εξωτερικών ιατρείων, για δε τους εσωτερικούς στις νοσηλευτικές μονάδες. Οι απαντήσεις δίνονται από τα παραπάνω τμήματα και οι ασθενείς δε διακινούνται στην περιοχή των εργαστηρίων.

Τα εργαστήρια θα χωροθετηθούν μακριά απο ζώνες κραδασμών, θορύβων, ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και ισχυρών οσμών.

Β.4.2 Λειτουργική οργάνωση εργαστηρίων.

Για να εξασφαλίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό η δυνατότητα πολυλειτουργικής χρήσης των εργαστηρίων, είναι σκόπιμο να σχεδιάζονται βάσει κανάβου.

Εργαστηριακοί χώροι με τα βοηθητικά τους.

– Προβλέπεται μια αποθήκη υλικού ή ερμάρια, ράφια κ.λ.π.

– Ένας μικρός χώρος (γωνία) πλύσης – αποστείρωσης. Περιλαμβάνει κλίβανο, νεροχύτη, πάγκο εργασίας, ερμάρια κλπ.

– Εφόσον υπάρχει μικροσκόπιο φθορισμού, απαιτείται μικρός ιδιαίτερος χώρος κοντά στο μικροβιολογικό εργαστήριο. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι σκοτεινός και εξοπλισμένος με πάγκους.

– Κοινός χώρος συγκέντρωσης ακαθάρτων για τη μεταφορά τους προς τους χώρους κεντρικών εξυπηρετήσεων. Όλα τα υπόλοιπα δείγματα και λοιπά μολυσμένα απορρίμματα εξουδετερώνονται ή διατίθενται.

– Τα εργαστήρια θα σχεδιασθούν σαν ενιαίοι χώροι και διαρθρώνονται εσωτερικά με χαμηλά χωρίσματα, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό.

– Απαιτείται ειδική σχεδίαση του συστήματος κλιματισμού – αερισμού για περιορισμό της πιθανότητας μόλυνσης. Επίσης για την αντιμετώπιση του θορύβου και τυχόν ψυχολογικών προβλημάτων του προσωπικού, πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα υλικά και να εξασφαλίζονται θέσεις εργασίας ενταγμένες σωστά στο χώρο.

– Το εργαστήριο περιλαμβάνει πάγκους εργασίας περιμετρικά στους τοίχους ή και διπλούς πάγκους εγκάρσια στο χώρο. Το πλάτος του μονού πάγκου είναι 0.70 μ ενώ του διπλού 1.5 μ. Το ύψος του πάγκου είναι 0.90 μ και οι εργαζόμενοι εργάζονται όρθιοι ή καθιστοί σε ρυθμιζόμενα καθίσματα. Ερμάρια προβλέπονται πάνω και κάτω από τους πάγκους. Το ύψος τέτοιου ερμαρίου που προσεγγίζεται με συμβατικό τρόπο είναι 1.5 μ.

– Η επιφάνεια εργασίας των πάγκων αυτών πρέπει να κατασκευάζεται από υλικά που αντέχουν στο νερό, τα αλκαλικά, τα οξέα, τα διαλυτικά και την θερμότητα. Σχισμές και ενώσεις πρέπει να αποφεύγονται. Η επιφάνεια του πάγκου πρέπει επιπλέον να μην προσβάλεται από χρωστικές ουσίες. Όλες οι επιφάνειες των εργαστηρίων πρέπει να είναι λείες, ανθεκτικές και να καθαρίζονται εύκολα.

– Στα εργαστήρια περιλαμβάνονται επίσης τραπέζια εργασίας (γραφεία), τροχήλατα, δύο τουλάχιστον νιπτήρες ανά ιδιαίτερο χώρο εργαστηρίου καθώς και ο αναγκαίος εξοπλισμός σε ψυγεία, ιατρικά μηχανήματα, Η/Υ κλπ.

– Η διάταξη των πάγκων και του λοιπού εξοπλισμού εξαρτάται απο το είδος των εξετάσεων που γίνονται, από τις μεθόδους εργασίας τα ιατρικά μηχανήματα που διατίθενται κλπ.

– Στους συνήθεις χώρους εργασίας είναι επιθυμητός φυσικός φωτισμός, κατά προτίμηση βόρειος, που συμπληρώνεται από τεχνητό.

– Το επιθυμητό καθαρό ύψος στα εργαστήρια είναι 2.80 – 3.00 μ ανάλογα με το μέγεθος του χώρου το ελάχιστο δε αποδεκτό 2.60 μ.

– Ειδικός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (ειδικές χοάνες εξαερισμού, φίλτρα αέρος κ.λ.π.) και κατάλληλα απομονωμένοι χώροι χρησιμοποιούνται για την προστασία των εργαζομένων.

Τα εργαστήρια κλιματίζονται.

Β.4.3 Γραμματεία – Αρχείο

Στο χώρο αυτό τηρούνται τα αρχεία των εργαστηρίων

και καταγράφονται αναλυτικά όλες οι εξετάσεις και λοιπές εργασίες με τα αποτελέσματα τους και τα άλλα αναγκαία στοιχεία, συγκεντρώνονται τα παραπεμπτικά σημειώματα των γιατρών και δίνονται οι απαντήσεις των εξετάσεων. Συνδέεται με το χώρο εισόδου και τους κυρίως εργαστηριακούς χώρους. Περιλαμβάνει γραφεία, γραφομηχανές ή κατάλληλες μονάδες Η/Υ, γραφεία, ερμάρια κλπ.

Γραφείο γιατρών

Προβλέπεται ένα γραφείο γιατρών. Περιλαμβάνει γραφείο, βιβλιοθήκη, ερμάρια και καθίσματα επισκεπτών.

Χώροι Ασθενών – Κοινού δεν προβλέπονται επειδή οι λήψεις δειγμάτων των εξωτερικών ασθενών γίνονται στην περιοχή των εργαστηρίων η/και οι απαντήσεις των εξετάσεων δίνονται στην περιοχή αυτή.

Β.4.4 Μετρικά στοιχεία απαραιτήτων χώρων.

Παρατίθενται πίνακες μετρικών στοιχείων των απαραιτήτων χώρων των εργαστηρίων. Τα Μετρικά αυτά στοιχεία αφορούν ωφέλιμες επιφάνειες και ελάχιστες ωφέλιμες διαστάσεις.

Κυρίως εργαστηριακοί χώροι

Οι εργαστηριακές εξετάσεις (μικροβιολογικές, αιματολογικές,βιοχημικές) γίνονται σε ένα ενιαίο βασικά χώρο. Στο χώρο αυτό προβλέπεται μικρός ιδιαίτερος χώρος για καλλιέργειες. Είναι ευνόητο ότι στην περίπτωση αυτή οι εξετάσεις που γίνονται είναι οι απολύτως αναγκαίες για τις ανάγκες του ΚΑΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ M^2	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γραμματεία– Αρχείο	6		
Γραφείο Ιατρών	6		
Είδη καθαρισμού		Ερμάριο	
Μικροβιολογικό εργαστήριο		20	Περιλαμβάνεται & ιδιαίτερος χώρος για καλλιέργειες Εξετάσεις ορολογικές, ούρων παρασιτολογικές, ιολογικές
Αποστείρωση – πλύση	4		
Αποθήκη υλικού	4		
Βιοχημικό Εργαστήριο	16		Εξετάσεις αίματος ούρων και λοιπές εξετάσεις

Β.5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ: ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΥΠΕΡΗΧΟΙ

Στο τμήμα αυτό γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις με τη βοήθεια μηχανημάτων που λειτουργούν με ακτίνες «Χ» και υπερήχους.

Σκοπός του τμήματος είναι η εξυπηρέτηση των διαγνωστικών αναγκών νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών του ΚΑΑ και εξωτερικών ασθενών.

Β.5.1 Θέση στο κτίριο – σχέση με άλλα τμήματα.

Το τμήμα χωροθετείται κατά προτίμηση στο υπόγειο ή ισόγειο του κτιρίου. Πρέπει παράλληλα να εξασφαλίζεται η εύκολη προσπέλασή του απο το τμήμα των Εξωτερικών ιατρείων.

Οι διάδρομοι που οδηγούν στο τμήμα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ευθείς και να εξασφαλίζεται η προσπέλαση δυο φορείων κινουμένων με αντίθετη κατεύθυνση, να έχουν δε ελάχιστο πλάτος 2 μέτρα.

Β.5.2 Λειτουργική οργάνωση.

Στην εσωτερική οργάνωση του τμήματος πρέπει να επιδιώκεται η διάκριση των εξής περιοχών χώρων:

1. Περιοχής υποδοχής και αναμονής ασθενών.
2. Περιοχής διάγνωσης και εργασίας προσωπικού.

Η προσπέλαση του κοινού στη περιοχή 2 πρέπει να είναι ελεγχόμενη. Το ελάχιστο αποδεκτό μέγεθος ακτινοδιαγνωστικού τμήματος είναι αυτο που περιλαμβάνει εκτός από τους βοηθητικούς χώρους, 1 αίθουσα εξέτασης με συμβατικό ακτινοδιαγνωστικό μηχάνημα με όρθιο και ανακλινώμενο αντιδιαχυτικό διάφραγμα (BUCKY) και 1 αίθουσα υπερήχων με υπερηχογράφο με ντόπλερ γενικής χρήσεως.

Η αίθουσα εξέτασης με υπερηχογράφο είναι δυνατόν να τοποθετείται και ανεξάρτητα στο Κ.Α.Α. εκτός του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος.

Σε κάθε αίθουσα εξέτασης η διάταξη του μηχανήματος στον χώρο πρέπει να διευκολύνει την προσέγγιση του ασθενή με φορείο.Η κονσόλα χειριστηρίου πρέπει να τοποθετείται σε θέση από όπου να εξασφαλίζεται η καλή ορατότητα της θέσης του εξεταζόμενου.

Στους χώρους όπου προβλέπεται η λειτουργεία μηχανημάτων με ακτίνες «Χ» πρέπει να προβλέπεται ακτινοπροστασία, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ακτινοπροστασίας.

Το αποδυτήριο ασθενών πρεπει να έχει άμεση επικοινωνία με την αίθουσα εξέτασης. Η κασέτα θα μεταβιβάζεται στον θάλαμο μέσω ειδικής θυρίδας (πάσο). Ειναι αποδεκτό κάθε σκοτ.θάλαμος επιφάνειας 10 μ^2 να εξυπηρετεί μέχρι και 4 λυχνίες εξέτασης.

Να διαθέτει και ένα W.C. Α.Μ.Ε.Α.

Β.5.3. Μετρικά στοιχεία απαραίτητων χώρων.

Τα παρατιθέμενα μετρικά στοιχεία αποτελουν τα ελάχιστα επιτρεπόμενα ανά χώρο και αφορουν ωφέλιμες διαστάσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ - ΥΠΕΡΗΧΟΙ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ2	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ			
Αναμονή ασθενών-κοινού	8		Οι χώροι αυτοί & οι επιφάνειες

Reception-Γραμμ.	4	αντιστοιχούν στο ελάχιστο μέγεθος τμήματος.
Γραφείο Ακτινολόγου	9	
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
Θάλαμος εξέτασης (ακτινογραφία και ακτινοσκόπηση)	20	Η επιφάνεια αυτή αντιστοιχεί σε μηχάνημα με 1 λυχνία και περιλαμβάνει και την επιφάνεια που απαιτείται για τη γεννήτρια και την κονσόλα χειριστηρίου. Τουλάχιστον 1 ανα 2 λυχνίες εξέτασης ανα λυχνία
W.C. A.M.E.A.	5	
Αποδυτήριο ασθεν-	3	
Σκοτεινός θαλαμ. με αποθήκη φιλμς και υλικών εμφανίσεις	4	Χώρος καλά αεριζόμενος με 1 μηχάνημα. Η επιφάνεια αντιστοιχεί σε 1 λυχνία εξέτασης. Ο χώρος προστατεύται από την ακτινοβολία
Αίθουσα υπερηχογράφου	15	

Β.6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Β.6.1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

Το Κ.Α.Α. παρέχει με ευθύνη της Υπηρεσίας Διατροφής, πλήρη διατροφή καθημερινά στους νοσηλευόμενους. Πρέπει να εξασφαλίζει σωστή διατροφή, ανάλογα με την ηλικία και τις ιδιαιτερότητες της πάθησης κάθε ασθενούς και να την παρέχει κάτω από συνθήκες που εξασφαλίζουν τις ιδιαίτερες υγειονομικές και λειτουργικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από τη λειτουργία νοσηλευτικού ιδρύματος.

Στην Υπηρεσία Διατροφής ανήκουν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαμόρφωση διατροφικών σχημάτων ασθενών και προσωπικού (εφόσον προβλέπεται) και με την πληροφόρηση, εκπαίδευση και παρακολούθηση των νοσηλευομένων και των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων που εχουν ανάγκη απο ειδική διαιτητική αγωγή.

Η επιστημονική λειτουργία και η διοίκηση τους εντάσσονται στις δραστηριότητες της Διοικητικής Υπηρεσίας.

Στο Κ.Α.Α.– ΝΑ.Α., λόγω του εξαιρετικά περιορισμένου χώρου του Στρατιωτικού Νοσοκομείου της πρώην Αμερικανικής Βάσεως,δεν θα προβλέπεται Μαγειρείο και Εστιατόριο Προσωπικού.

Η σίτιση των ασθενών και του εφημερεύοντος προσωπικού θα γίνεται με εξωτερική τροφοδοσία (catering), είτε από την υπάρχουσα Μονάδα της Γλυφάδας, είτε από προμηθευτή, ο οποίος θα ακολουθεί το πρόγραμμα της Διαιτολόγου του ΚΑΑ.

Οι ασθενείς, θα σιτίζονται στην πολυδύναμη αίθουσα-διημέρευσης – τραπεζαρίας και το εφημερεύον προσωπικό, στους κατά τμήμα κατάλληλους χώρους.

Β.7. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Β.7.1. ΥΔΡΕΥΣΗ

Η εγκατάσταση ύδρευσης θα είναι σύμφωνη την ΤΟΤΕΕ 2411/1986. Το Κ.Α.Α.– ΝΑ.Α. θα διαθέτει δεξαμενή αποθήκευσης νερού χωρητικότητας ικανής να καλύψει τις ανάγκες της, για μια ημέρα.

– Το πιεστικό συγκρότημα διανομής του νερού προς τους υδραυλικούς υποδοχείς θα διαθέτει εφεδρική αντλία ίδιου μεγέθους με την κύρια.

– Επιβάλλεται η εξασφάλιση της περιεκτικότητας του χλωρίου στο αποθηκευμένο νερό στο επίπεδο που καθορίζεται από την οδηγία 80/778/15.7.80 του Συμβουλίου της ΕΟΚ (ΦΕΚ 53Β/20.2.1986).

– Θα υπάρχει παροχή κρύου νερού σε όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς και ζεστού στους νιπτήρες, λουτήρες, νεροχύτες και πάγκους εργαστηρίων.

– Το ζεστό νερό θα έχει θερμοκρασία τουλάχιστον 40° C και το σύστημα παραγωγής του θα διαθέτει εφεδρία 75% τουλάχιστον.

– Αν η σκληρότητα του νερού είναι μεγαλύτερη των 10° dH (Γερμανικών βαθμών) θα εγκαθίσταται σύστημα αποσκλήρυνσης για υποβιβασμό της σκληρότητας στους 8–10° dH.

– Εάν για κάποιες καταναλώσεις απαιτείται νερό χαμηλής σκληρότητας θα εγκαθίσταται ιδιαίτερο σύστημα αποσκλήρυνσης στο δίκτυο υδροδότησης των καταναλώσεων αυτών.

– Θα τοποθετούνται ψύκτες ποσίμου νερού τουλάχιστον ένας ανά όροφο.

Β.7.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Εγκατάσταση αποχέτευσης θα είναι σύμφωνη με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86.

– Κατακόρυφες οδεύσεις των Κεντρικών δικτύων αποχέτευσης θα γίνονται στους εσωτερικούς του κτιρίου χώρους, σε κατακόρυφα κανάλια SHAFTS επισκέψιμα ανά όροφο και κατά τρόπο που να επιτρέπουν εύκολη συντήρηση.

– Δεν θα τοποθετούνται εκτεταμένα (μεγαλύτερα των 2m) οριζόντια δίκτυα ούτε θα γίνονται συνδέσεις αυτών σε χώρους κύριας χρήσης.

– Δεν επιτρέπεται η διέλευση δικτύων αποχέτευσης από καθαρούς χώρους (χειρουργεία, αποστείρωση, μονάδες εντατικής θεραπείας κ.λ.π.) ακόμα και πάνω από ψευδοροφές.

– Η απορροή των λυμάτων θα γίνεται με φυσική ροή της βαρύτητας. Τα λύματα που προέρχονται από υδραυλικούς υποδοχείς ευρισκόμενους κάτω από το επίπεδο φυσικής απορροής θα απομακρύνονται με σύστημα δύο ιδίων αντλιών (η μία εφεδρική της άλλης).

Επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων.

– Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων θα εξαρτάται από τη φύση και προέλευση των αποβλήτων και το είδος του αποδέκτη.

– Γενικά τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από τη λειτουργία εργαστηρίων, θα πρέπει να υφίστανται προεπεξεργασία ώστε πριν από τη διοχέτευση τους στον αποδέκτη να είναι απαλλαγμένα απο τοξικές ουσίες.

– Επιπλέον τα υγρά απόβλητα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από τις ακόλουθες ουσίες:

α. Ραδιενεργές ουσίες και ραδιοϊσότοπα.

β. Χημικές ουσίες με PH<6N ή PH >9 καθώς και διαλυτές θειούχες, κυανιούχες, θειοκυανούχες φαινόλες και χλωρο-οργανικές.

γ. Απόβλητα από ακτινογραφικά εργαστήρια.

δ. Βαρέα μέταλλα (όπως μόλυβδος, ψευδάργυρος, χρώμιο, υδράργυρος, χαλκός κ.λ.π.)

– Απαγορεύεται η ρίψις φαρμακευτικών και απολυμαντικών ουσιών, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται για την απολύμανση των χώρων υγιεινής, στο δίκτυο αποχέτευσης.

– Τα υγρά απόβλητα ανεξάρτητα από το είδος του αποδέκτη στον οποίο πρόκειται να διατεθούν θα πρέπει να υφίστανται αποτελεσματική απολύμανση σύμφωνα με την Υ.Δ. ΕΙ.β/221/22.1.65.

Εφόσον υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο στην περιοχή, επιβάλλεται η διάθεση των υγρών αποβλήτων σε αυτό, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του δικτύου.

Τα υγρά απόβλητα απαλλαγμένα από ουσίες που αναφέρονται ανωτέρω, θα υφίστανται υποχρεωτικά λεπτό εσχαρισμό.

Ισχύουν η ΥΔ Ε1β/221/22.1.65 όπως τροποποιήθηκε με τις Γ1/17831/7.12.71 και Γ4/1305/02.8.74 και οι Νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων.

Β.7.3. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Οι εγκαταστάσεις κλιματισμού, αερισμού και θέρμανσης θα είναι σύμφωνες με τις Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86, 1ο και 2ο μέρος 2423/86, 2425/86 καθώς και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό.

Σύστημα κλιματισμού πρέπει να εγκαθίσταται στα εξής Τμήματα κάθε Κ.Α.Α.

– Εξωτερικά Ιατρεία

– Εργαστήρια Απεικονίσεων.

Σύστημα μηχανικού εξαερισμού με προσαγωγή αέρα θερμοκρασίας 20° C το χειμώνα και 26° C το καλοκαίρι πρέπει να εγκαθίσταται στους διαδρόμους των υπολοίπων τμημάτων:

Οι χώροι που δεν κλιματίζονται πρέπει να θερμαίνονται με θερμαντικά σώματα θερμού ύδατος.

– Οι απαιτήσεις για θέρμανση, ψύξη, αερισμό καθαρισμό (φιλτράρισμα) του αέρα και στάθμη θορύβου από τις εγκαταστάσεις κλιματισμού για τους διάφορους χώρους του ΚΑΑ, θα είναι αυτές που ορίζει ο Γερμανικός κανονισμός (DIN 1946, Τεύχος 4, Δεκέμβριος 1989) για συνθήκες:

Θερμοκρασία 26° C το καλοκαίρι και 22° C το χειμώνα και σχετική υγρασία 55% το καλοκαίρι και 35% το χειμώνα.

– Η προσαγωγή και απαγωγή του αέρα θα πραγματοποιείται με βάση την παραδοχή να υπάρχει συνεχής ροή αέρα από τις καθαρές προς τις λιγότερο καθαρές περιοχές για αποφυγή μετάδοσης μικροβίων κατά την αντίθετη διεύθυνση.

– Οι χώροι εργαστηρίων στους οποίους γίνεται χρήση τοξικών υλικών ή δημιουργούνται αέρια δύσοσμα ή εύλεκτα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με απαγωγές εστίες (FUME-HOODS) συνδεδεμένες απευθείας με σύστημα απόρριψης αέρα.

– Τμήματα από τα οποία υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης μολύνσεων προς άλλους χώρους πρέπει να έχουν ανεξάρτητο σύστημα κλιματισμού.

Β.7.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Γενικά

Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό.

Φωτισμός

Ανάλογα με τον χώρο θα έχουμε γενικό και τοπικό φωτισμό.

Στάθμες φωτισμού

Οι στάθμες φωτισμού του γενικού φωτισμού ανά χώρο καθορίζονται ως ακολούθως:

– Χειρουργικές Μικροεπεμβάσεις	800 Lux
– Διάδρομοι	300 Lux
– Γραφεία	300 Lux
– Εξεταστήρια	300 Lux
– Στάση αδελφής	300 Lux
– Θάλαμοι ασθενών	150 Lux
– Χώροι αναμονής, διάδρομοι	150 Lux
– W.C., λουτρό	150 Lux
– Αποθήκες, βοηθητικοί	150 Lux
– Ακτινολογικά Εργαστήρια	0–100 Lux ρυθμιζόμενη με DIMMER

Τοπικός φωτισμός

Εκτός του γενικού φωτισμού, σε ορισμένους χώρους προβλέπεταικαι τοπικός φωτισμός. Οι χώροι αυτοί και οι θέσεις που απαιτείται τοπικός φωτισμός, είναι οι ακόλουθοι:

– Χειρουργικές Μικροεπεμβάσεις: σκιαλυτική λυχνία στο χειρουργικό κρεββάτι 20000 Lux

– Εξεταστήρια : προβολέας στο εξεταστικό κρεββάτι

– Θάλαμοι ασθενών: 1 λαμπτήρας σε κάθε κρεββάτι ασθενούς (ελεγχόμενος από τον ασθενή)

1 λαμπτήρας για φωτισμό νύκτας σε κάθε θάλαμο.

Είδος λαμπτήρων

Το είδος των λαμπτήρων που προτείνονται για τον φωτισμό των χώρων είναι:

– Για τους κυρίους χώρους πλήν των ακτινολογικών εργαστηρίων λαμπτήρες φθορισμού θερμοκρασίας χρώματος 4000oK – Δείκτης χρωματικής απόδοσης R=85)

– Για τους χώρους ανάπαυσης προσωπικού και τραπεζαρία λαμπτήρες φθορισμού θερμοκρασίας χρώματος 3000oK καιδείκτη χρωματικής απόδοσης R=85).

Ρευματοδότες

Αριθμός – θέση ρευματοδοτών

Ρευματοδότες προβλέπονται σε όλους τους χώρους ενός Κ.Α.Α.

Ολοι οι ρευματοδότες θα είναι τύπου SCHUKO (16A).

Ο αριθμός και η θέση τους ανάλογα με τον χώρο καθορίζεται σε:

– Θάλαμοι ασθενών: 2 σε κάθε κρεβάτι (για ιατρικές συσκευές) και ένα για επαναφόρτιση συσσωρευτών τροχηλάτων

2 στον υπόλοιπο χώρο του θαλάμου.

– Εργαστήρια : 3 ανά θεση εργασίας

1 για κάθε συσκευή (ψυγεία/κλίβανοι κ.λ.π.)

– Στάση Αδελφής :2–4 ανάλογα με την έκταση του χώρου και τις εξυπηρετήσεις που παρέχει.

– Χειρουργικές Μικροεπεμβάσεις: 1 Τριφασικός,

4 διπλές μονοφασικές,
1 για φορητό ακτινολογικό.
– Γραφεία Δ/νσης : 1 για κάθε θέση εργασίας και όχι λιγότερη από 3 ανά χώρο.
– Γραφεία γιατρών: 1 για κάθε θέση εργασίας.
– Κοινόχρ. χώροι : 1 ανα 25 m^2.
– Μ.Α.Φ. : Σε κάθε θέση ασθενούς τοποθετούνται δύο ανεξάρτητες.

Τροφοδοσία ρευματοδοτών

α) Οι ρευματοδότες τροφοδοτούνται με ξεχωριστές γραμμές από αυτές του φωτισμού.

Η κάθε γραμμή θα είναι 3 x 2,5 mm^2.

β) Οι γραμμές ρευματοδοτών τροφοδοτούν σε 1 έως 6 κατά περίπτωση ρευματοδότες.

γ) Ολοι οι ρευματοδότες έχουν γείωση.

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χειρουργικών αιθουσών και εν γένει χώρων με αέρια αναισθησίας.

α) Οι χώροι στους οποίους χρησιμοποιούνται αέρια αναισθησίας πρέπει να έχουν ιμιαγώγημα δάπεδα (5 x 10 ohms έως 10 ohms).

β) Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των χώρων αυτών πρέπει ναγίνονται σύμφωνα με τον Γερμανικό κανονισμό VDE 107.

Ενέργεια ανάγκης

Απαιτείται η εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) για την εξασφάλιση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σε περίπτωση διακοπής της παροχής Δ.Ε.Η.

Το Η/Ζ πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες αναλώσεις ανά είδος φορτίο.
– Φωτισμός : Το 1/3 του γενικού φωτισμού
– Ρευματοδότες: Το 1/3 των ρευματοδοτών κάθε χώρου, πλην χειρουργείων.
Το 1/2 των ρευματοδοτών των εργαστηρίων.
– Ψυγεία : των εργαστηρίων
– Αντλίες :λυμάτων, νερού, πυρόσβεσης, ζεστού νερού, χρήσης (αν υπάρχει κεντρική εγκατάσταση).
– Ανελκυστήρες: τουλάχιστον ένας ασθενοφόρος ανελκυστήρας.
– Φορτία πυρασφάλειας: όλα τα φορτία.

Γειώσεις

α) Πρέπει να υπάρχει θεμελιακή γείωση σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Η.Ε.

β) Στα χειρουργεία και στη ΜΑΦ απαιτείται ηλεκτρόδιο γείωσης που να μην επιτρέπει εμφάνιση τάσεων μεγαλυτέρων των 24V.

Εξωτερικός φωτισμός

Θα υπάρχει εξωτερικός φωτισμός με λαμπτήρες Na υψηλής πίεσης και με στάθμη φωτισμού 30 Lux κατ' ελάχιστο για γενικές εισόδους και 10 Lux για δρόμους, χώρους στάθμευσης κ.λ.π.

Β.7.5 ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ

Γενικά.

Το Κ.Α.Α.– ΝΑ.Α. πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων.
α. Κλήσης αδελφής
β. Ενδοεπικοινωνίας
γ. Αναζήτησης προσώπων.
δ. Τηλεφώνων
ε. Διανομής ραδιοτηλεοπτικών σημάτων.
στ. Ηλεκτρικών ρολογιών.

Απαιτήσεις

Εγκαταστάσεις κλήσης αδελφής.

Το σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει τις παρακάτω απαιτήσεις:
– Κλήση απο κάθε θέση ασθενούς και το WC του θαλάμου προς στην θέση εποπτείας.
– Κλήση ανάγκης από κάθε θάλαμο προς τη θέση εποπτείας μετα από χειρισμό της αδελφής νοσοκόμας.
– Οπτικό και ηχητικό σήμα στην θέση εποπτείας μετά από κάθε κλήση.
– Οπτικό σήμα (με τρία φωτεινά πεδία) πάνω από την είσοδο του θαλάμου (εξωτερικά) από τον οποίο προέρχεται η κλήση.
– Οπτικό σήμα περιοχής προέλευσης της κλήσης, τα σημείααλλαγής κατεύθυνσης των διαδρόμων.
– Μεταβίβαση κλήσης στην διανυκτερεύουσα νοσοκόμα.

Εγκατάσταση αναζήτησης προσώπων.

– Πρέπει να τοποθετείται ασύρματο σύστημα αναζήτησης προσώπων, με φορητούς δέκτες, σε κάθε κάθε Κ.Α.Α. δυναμικότητας μεγαλύτερης των 100 κλινών.
– Ο συνολικός αριθμός των δεκτών θα ισούται με το 1/6 του αριθμού των κλινών.
– Το σύστημα θα συνδεέται με το τηλεφωνικό για κατευθείαν κλίση των δεκτών και από το τηλεφωνικό δίκτυο.

Εγκατάσταση τηλεφώνων.

Πρέπει να τοποθετηθεί τηλεφωνικό κέντρο, σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας δυναμικότητας εσωτερικών γραμμών τουλάχιστον ίση με τον αριθμό των κλινών, εξωτερικών γραμμών (γραμμών δυκτύου πόλεως) τουλάχιστον ίση με το 10% των εσωτερικών γραμμών και αριθμό ταυτόχρονων εσωτερικών συνδιαλέξεων ίσο με το 10% των εσω-
τερικών γραμμών.
– Το τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να έχει τουλάχιστον τις εξής δυνατότητες:
α) επικοινωνία μεταξύ δευτερευουσών συσκευών χωρίς περιορισμό
β) διαχωρισμό των εσωτερικών συνδρομητών σε εξωδικαιούχους και μη.
– Πρέπει να τοποθετούνται τηλέφωνα στους εξής χώρους:
α) θάλαμοι ασθενών (μια γραμμή ανά θάλαμο με μια συσκευή ανα δύο κλίνες) θα προβλέπεται ασύρματη συσκευή στα ΜΑΘ.
β) στάσεις αδελφών
γ) γραφεία γιατρών
δ) χώροι διαμονής και ανάπαυσης προσωπικού.
ε) γραφεία διοικησης
στ) εργαστήρια.

Στους χώρους παραμονής επισκεπτών και εξωτερικών ασθενών θα τοποθετούνται τηλεφωνικές συσκευές – κερματοδέκτες.

Εγκατάσταση διανομής ραδιοτηλεοπτικών σημάτων.

Η εγκατάσταση θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό εγκατάστασης συλλογικής κεραίας τηλεόρασης – ραδιοφωνίας.

Πρέπει να εγκαθίσταται κεντρικό σύστημα λήψης και δίκτυο διανομής ραδιοτηλεοπτικών σημάτων.

Πρίζες λήψης τηλεοπτικου σήματος θα τοποθετούνται στους εξής χώρους:
- Θάλαμοι ασθενών
- Χωροι ανάπαυσης προσωπικού
- Χώροι αναμονής
- Καθιστικά ασθενών

Λήψεις ραδιοφωνικού σήματος θα υπάρχουν στις θέσεις που προβλέπονται συστήματα διανομής ακουστικών και μουσικών σημάτων.

Εγκατάσταση ηλεκτρονικών ρολογιών. Πρέπει να τοποθετούνται ηλεκτρικά ρολόγια στους εξής χώρους:
- Διάδρομοι ανά 30 μέτρα περίπου, διπλής όψεως.
- Εργαστήρια.

Θα εγκαθίσταται κεντρικό ρολόι το οποίο μέσω δικτύων καλωδίων θα μεταδίδει ηλεκτρικούς παλμούς στα δευτερεύοντα ρολόγια και την εξασφάλιση της ίδιας ένδειξης όλων των ρολογιών.

Β.7.6. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής των ιατρικών αερίων πρέπει να είναι σύμφωνες με την ΤΟΤΕΕ 2491/86. Το ΚΑΑ πρέπει να διαθέτει δίκτυα διανομής για τα κάτωθι αέρια ιατρικής χρήσης:
- Οξυγόνο (Ο).
- Πεπιεσμένος αέρας για αναπνευστικούς σκοπούς και για λειτουργία ιατρικών συσκευών (Α
- Δίκτυο αναρρόφησης για ιατρικές χρήσεις, κενό (Κ) Το πρωτοξείδιο του αζώτου, θα διατίθεται τοπικά, από φιάλες.

Το είδος και το πλήθος των λήψεων κατά τμήμα και δραστηριότητα του Κ.Α.Α. θα είναι σύμφωνα με το ακόλουθο πίνακα:

ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ	ΛΗΨΕΙΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Θάλαμος 1 κλίνης	1 Ο2 - 1 Κ*	Στην κεφαλή της κλίνης
Θάλαμος πολλών κλινών	1 Ο2 - 1 Κ*	Ανα δύο κλίνες
Θάλαμος χώρος εξέτασης θεραπείας ασθενών	1 Ο2 - 1 Κ*	
Χώρος μικροεπεμβάσεων	1 Ο2 - 1 Κ*	

*Εναλλακτικά μπορεί να εγκατασταθεί λήψη Α.

Β.7.7. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Οι εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων θα γίνονται σύμφωνα με την αριθμό 18173 της 30/08/1988 (ΦΕΚ 644Β/ 9.9.1988) απόφαση για κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνη των ανελκυστήρων και τον κτιριοδομικό κανονισμό.

Απαιτήσεις

Το Κ.Α.Α.- ΝΑ.Α. θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα ασθενοφόρο ανελκυστήρα, για την εξασφάλιση της κατακόρυφης επικοινωνίας μεταξύ των ορόφων.

Ο θάλαμος του ασθενοφόρου ανελκυστήρα θα είναι διαστάσεων 2,00 χ 1,70 μ.

Οι ανελκυστήρες που δεν ηλεκτροδοτούνται από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) θα φέρουν διάταξη που θα απελευθερώνει αυτόματα (χωρίς ανθρώπινο χειρισμό) τον θάλαμο και θα τον οδηγεί σε όροφο, απεγκλωβίζοντας τους χρήστες σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Β.7.8. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το Κ.Α.Α.- ΝΑ.Α. πρέπει να έχει σύστημα αντικεραυνικής προστασίας. Θα πρέπει να μελετηθεί το αν καλύπτεται επαρκώς, από τις υπερκείμενες υψηλές κατασκευές (κτίρια, υδατόπυργοι, ιστοί δικτύων ηλεκτροφωτισμού κλπ. του Αεροδρομίου.

Η εγκατάσταση, αν τελικά απαιτείται, θα είναι σύμφωνη με το ελληνικό πρότυπο για προστασία κατασκευών από κεραυνούς και μέχρι εκδόσεώς του με το πρότυπο I.S.O.

Β.7.9. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 420/1987. Οι τυχόν εγκαταστάσεις καυσίμου αερίου θα γίνουν σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2471/86.

Β.7.10 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 71/1988.

Β.8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Β.8.1. Διοικητικό Συμβούλιο

Β.8.2. Διοικητική Διεύθυνση

Διοικητικό Τμήμα
- Διεύθυνση - Γραμματεία
- Γραμματεία Ε.Ι
- Γραφείο Κίνησης Ασθενών

Οικονομικό Τμήμα

Λογιστήριο - Μισθοδοσία - Προμήθειες.

Διαχείριση υλικού (αποθήκες).

Τμήμα Ιματισμού (Ιματιοθήκη - ραφείο).

Τμήμα Πληροφορικής

Τεχνική υπηρεσία (Συντήρηση)
- Τμήμα μηχανολογικού εξοπλισμού.
- Τμήμα κτιριακών εγκαταστάσεων.
- Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας.

Β.8.3. Επιστημονική Διεύθυνση
- Ιατρική Υπηρεσία
- Παραϊατρικά Επαγγέλματα

Β.8.4.Νοσηλευτική Υπηρεσία (Διευθύνουσα)

Ένα σημαντικό μέρος της διοικητικής και η Τεχνική Υπηρεσίατου Κ.Α.Α., θα στεγάζεται στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Α' Θ.Χ.Π.Α.

Στο υπό αναμόρφωση κτίριο, θα περιλαμβάνονται:
- Οι χώροι διοίκησης με τα τμήματα που σχετίζονται άμεσα (γραμματείες).
- Ο χώρος υποδοχής με το γκισέ πληροφοριών που θα εποπτεύει τη διακίνηση ασθενών και συνοδών-επισκεπτών.
- Το γραφειο κίνησης ασθενών και η γραμματεία Ε.Ι.

Β.8.5. Ελάχιστοι χώροι και εμβαδά.

Είσοδος - γκισέ υποδοχής	20.00 μ^2
Γραμματεία ΕΙ	
Αρχείο	5.00 μ^2
Γραφείο Δ/νσης	12,00 μ^2
Χώρος Υγιεινής	3,00 μ^2
Τηλεφωνικό Κέντρο	6,00 μ^2
Αποθήκες	

Οι αποθήκες οργανώνονται κατά τμήμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Α.Α.– ΝΑ.Α. ΑΝΑ ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η ΤΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Ο παρόν πίνακας προσδιορίζει ενδεικτικά, τον ελάχιστο εξοπλισμό που απαιτείται για το ΚΑΑ, κατά λειτουργική μονάδα ή τμήμα, όπως αυτά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές (παράρτημα Β). Επίσης, προσδιορίζει ενδεικτικά και το αποδεκτό τεχνολογικό επίπεδο του εξοπλισμού, σε συσχετισμό με το ελάχιστο επιθυμητό επίπεδο παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Χρησιμοποίηση εξοπλισμού ανωτέρου τεχνολογικού επιπέδου είναι επιτρεπτή. Επίσης χρησιμοποίηση εξοπλισμού διαφορετικού απ' αυτόν που αναφέρεται στο παρόντα πίνακα είναι επιτρεπτή (π.χ αναρρόφηση ηλεκτρική αντί μηχανική).

Δεν είναι επιτρεπτή η χρησιμοποίηση ιατρικού εξοπλισμού που έχει τεθεί εκτός χρήσης σε χώρες της ΕΟΚ έστω και αν αναφέρεται στο παρόντα πίνακα.

Ο αναφερόμενος ελάχιστος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περισσότερες της μιας λειτουργικές μονάδες ή τμήματα, αν αυτό είναι λειτουργικά εφικτό.

Οι τελικές ποσότητες και οι λεπτομερείς προδιαγραφές του Ιατρικού Εξοπλισμού, θα προκύψει από ειδική μελέτη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Στην πρόταση αυτή θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο μηχάνημα που είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στον παρόντα πίνακα.

Το ΚΑΑ είναι υποχρεωμένο να έχει εγκατεστημένο τον εξοπλισμό του και σε κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Γ.2. ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	ΤΕΜ
Παράκλινο Monitor αναπνευστικής και καρδιακής λειτουργίας ανα 2 κλίνες.	1
Αναπνευστήρας όγκου	1
Ηλεκτροκαρδιογράφος	1
Απινιδωτής	1
Αντλίες στάγδην εγχύσεως υγρών–φαρμάκων ανά 2 κλίνες	1
Αναρρόφηση φορητή	1
Νεφελοποιητής	1
Ειδικά κρεββάτια εντατικής (για ρύθμιση πίεσης στο σώμα μέσω Computer κ.λ.π.)	4
Κονσόλα άνωθεν κλίνης ασθενούς με συστήματα παροχής Ιατρικών αερίων, ηλεκτρικού ρεύματος κλπ.	1
Γ.3. ΤΜΗΜΑ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ–ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ	
Αναρρόφηση	1
Προβολείς δαπέδου	1
Κλίβανος ατμού ταχείας αποστείρωσης	1
Μηχάνημα Νάρκωσης με Αναπνευστήρα	1
Monitor	1
Γ.4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ	
Πολυδύναμο εξεταστήριο (εξοπλισμός βάσης)	
Αναρρόφηση	1
Εξεταστικό ανάκλιντρο	1
Εξεταστικός προβολέας	1
Εξεταστικό set	1
Τροχήλατο Τραπεζίδιο	1
Εξοπλισμός Γραφείου	1
Πέραν του εξοπλισμού βάσης:	
Καρδιολογικό – εργομετρικό	
Απινιδωτής	1
Ηλεκτροκαρδιογράφος	1
Εξωτερικός βηματοδότης	1
Καταγραφικό με Monitor	1
Κυλιόμενος τάπητας	1
Νευροφυσιολογικό	ΤΕΜ
Ηλεκτροεγκεφαλογράφος	
Ηλεκτρομυογράφος–Ηλεκτρονευρογράφος	1
Χαρτογράφηση εγκεφάλου – προκλητά δυναμικά	1
Ουροδυναμικό – πλήρης ουροδυναμική μονάδα	1
Πνευμολογικό – Κλινικής φυσιολογίας Σύστημα σπειρομετρίας	1
Ηλεκτροκαρδιογράφος	1
Γ.5. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ	
Συσκευή επανατροφοδότησης (Biofeedback)	1
Συσκευή ανάλυσης βάδισης–κίνησης – ισορροπίας	1
Συσκευή ηλεκτροθεραπείας – διαδυναμικών ρευμάτων	1
Συσκευή μαγνητικών πεδίων	1
Συσκευή ανάλυσης σώματος	1
Συσκευή θεραπείας υπερήχων	1
Συσκευή Doppler (υπέρηχοι)	1
Διαθερμία βραχέων ή μικροκυμάτων ή παλμική	1
Συσκευή μέτρησης οστικής μάζης	1
Συσκευή ρευμάτων διέγερσης – TENS	1
Συσκευή Laser	1
Συσκευή πεπολωμένου φωτός	1
Ανακλινόμενο κρεββάτι χειροκίνητο ή υδραυλικό (Tilf table)	1
Συσκευή θερμών επιθεμάτων	1
Κλίμακα με διαφορετικό ύψος σκαλοπατιών	1
Συσκευή ψυχρών επιθεμάτων	1
Συσκευή βάδισης επι κυλιόμενου τάπητος εντός ύδατος	1
Συσκευή ηλεκτρομασάζ	1
Ανάκλιντρα μασάζ – ξύλινα	4
Ανυψωτικός μηχανισμός τροχήλατος υδραυλικός ή ηλεκτροκίνητος	1
Δινόλουτρα ποδιού – χεριού	1
Στατικό ποδήλατο	1
Παραφινόλουτρο	1
Δίζυγο βάδισης	1
Πολύζυγο τοίχου ξύλινο	1
Συσκευή έλξεως οσφύος – αυχένος ηλεκτροκίνητος	1 set
Συσκευή παρεμβαλλομένων ρευμάτων – vacuum	1
Συσκευή εκγύμνασης τετρακεφάλου	1
Τροχός ώμου – τροχαλία ώμου	1 + 1
Συσκευή εκγύμνασης πλατυτραχιαίου	1
Σύστημα εξάσκησης χειρός– πρηνισμός –υπτιασμός	1 set
Εργασιοθεραπεία – Επανένταξη	
Συστήματα οικιακής βοήθειας	1 set

Συστήματα εξάσκησης ισορροπίας	1 set
Συστήματα ενόργανης γυμναστικής	1 set
Συστήματα εξομοίωσης σκάλας	1 set
Εκπαιδευτικά εργαλεία	1 set
Εκπαιδευτικά παιγνίδια	1 set

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σύνθεση και οι ποσότητες του αναφερόμενου εξοπλισμού, είναι ενδεικτικές. Η τελική σύνθεση θα προκύψει μετά την οριστική αρχιτεκτονική μελέτη και την μελέτη λειτουργίας του ΚΑΑ.

Γ.6. IN VITRO ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Μικροβιολογικό – Αιματολογικό – Βιοχημικό

Φυγόκεντρος ψυκτική	1
Φυγόκεντρος κοινή	1
Μικροφυγόκεντρος	1
Καταψύκτης – 30 C	1
Μικροσκόπια διοφθαλμια	1
Μικροσκόπια φθορισμού	1
Κλίβανοι επωαστικοι	1
Αυτοκαυστοι κλίβανοι	1
Αποστειρωτικοί κλιβανοι	1
Αναδευτήρας	1
Αναδευτηρας μαγνητικός	1
Υδατόλουτρα	1
Ζυγός ακριβείας ηλεκτρονικός	1
Απαγωγός Lamminar flow	1
Αυτόματο Φασματοφωτόμετρο	1
Αναλυτής αερίων αίματος	1
Αναλυτής ούρων (strips)	1
Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής	1
Πλήρης συσκευές ηλεκτροφόρησης	1
Ψυγεία απλά	2
Αυτόματος Βιοχημικός Αναλυτής	1
Φλογοφωτόμετρο ή Ιοντοεπιλεκτικά Ηλεκτρόδια	1
pH – μετρο	1

Γ.7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

Ακτινοδιαγνωστικό

Ορθοδιαχυτικό διάφραγμα (Bucky)	1
Εμφανιστήριο ακτινογραφιών	1

Υπέρηχοι

Σύστημα υπερήχων γενικής χρήσεως με τουλάχιστο 2 ηχοβόλες κεφαλές και διεισδυτική ικανότητα που να υπερβαίνει τα 15 cm.

Δυνατότητα Doppler	1

Γ.8. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Κλίνες νοσηλείας κοινές	55
Κλίνες ΜΑΦ	5
Ερμάρια ενδυμάτων	55
Κομοδίνα	55
Εξοπλισμός στάσης αδελφής	1 set
Εξοπλισμός γραφείων	
Εξοπλισμός χώρων διημέρευσης	(κατά τις ανάγκες της μελέτης)
Εξοπλισμός βοηθητικών χώρων & αποθηκών	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

Δ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το προσωπικό του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Νοτιο–Ανατολικής Αττικής διακρίνεται σε:

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
* ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
* ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
* ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
* ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η σύνθεση του προσωπικού του «Κ.Α.Α. – ΝΑ.Α.» κατ'ελάχιστο όριο είναι το παρακάτω:

– ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

* Δυο (2) ΦΥΣΙΑΤΡΟΙ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
* Επτά (7) ΦΥΣΙΑΤΡΟΙ
* Δύο (2) ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
* Δύο (2) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ
* Δύο (2) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
* Δύο (2) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ
* Ένας (1) ΒΙΟΛΟΓΟΣ
* Ένας (1) ΝΕΥΡΟ–ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
* Δύο (2) ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ
* Ένας (1) ΠΑΙΔΟ–ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
* Ένας (1) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
* Ένας (1) ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
* Έξι (6) ΙΑΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

– ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κλάδου ΠΕ/ΤΕ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)	10 θέσεις
Κλάδου ΔΕ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ)	22 θέσεις
Κλάδου ΥΕ (ΒΟΗΘΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ)	15 θέσεις

– ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κλάδου ΤΕ (ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ)	12 θέσεις
Κλάδου ΠΕ/ΤΕ (ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ)	5 θέσεις
Κλάδου ΠΕ/ΤΕ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ)	3 θέσεις
Κλάδου ΠΕ (ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ)	3 θέσεις
Κλάδου ΠΕ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ)	1 θέση
Κλάδου ΤΕ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ)	5 θέσεις
Κλάδου ΤΕ (ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ)	1 θέση
Κλάδου ΤΕ/ΔΕ (ΤΕΧΝ. ΙΑΤΡ.ΟΡΓΑΝΩΝ)	1 θέση
Κλάδου ΤΕ/ΔΕ (ΤΕΧΝ. ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤ.)	3 θέσεις
Κλάδου ΤΕ/ΔΕ (ΤΕΧΝ.ΑΚΤΙΝ.ΡΑΔΙΟΛ.)	3 θέσεις
Κλάδου ΔΕ (ΒΟΗΘΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ)	1 θέση

– ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κλάδου ΠΕ (ΔΙΟΙΚ.–ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)	1 θέση ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ
Κλάδου ΠΕ/ΤΕ (ΔΙΟΙΚ.–ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)	9 θέσεις
Κλάδου ΠΕ/ΤΕ (ΠΡΟΓΡ/ΣΤΗΣ–ΑΝΑΛΥΤΗΣ)	1 θέση
Κλάδου ΠΕ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)	1 θέση
Κλάδου ΔΕ (ΔΙΟΙΚ.–ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)	6 θέσεις
Κλάδου ΔΕ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ)	4 θέσεις
Κλάδου ΔΕ (ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ)	2 θέσεις

– ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κλάδου ΔΕ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡ.ΚΤΙΡΙΩΝ)	5 θέσεις
Κλάδου ΔΕ (ΤΕΧΝ.ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ)	1 θέση
Κλάδου ΔΕ (ΟΔΗΓΟΙ)	4 θέσεις
Κλάδου ΔΕ (ΜΑΓΕΙΡΩΝ)	2 θέσεις
Κλάδου ΥΕ (ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ)	2 θέσεις
Κλάδου ΥΕ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ)	10 θέσεις
Κλάδου ΥΕ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ)	14 θέσεις
Κλάδου ΥΕ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ)	15 θέσεις
Κλάδου ΥΕ (ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ΕΠΙΜΕΛ.)	12 θέσεις
Κλάδου ΥΕ (ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ)	10 θέσεις

– ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κλάδου ΠΕ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΦ.ΕΙΔΙΚΟΤ.)	5 θέσεις
Κλάδου ΠΕ (ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ)	1 θέση
Κλάδου ΔΕ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ)	1 θέση
Κλάδου ΔΕ (ΗΛΕΚΤΡΟΛ./ΗΛΕΚΤΡΟΝ)	2 θέσεις
Κλάδου ΔΕ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)	1 θέση
Κλάδου ΔΕ (ΜΑΓΕΙΡΩΝ)	1 θέση
Κλάδου ΥΕ (ΒΟΗΘΟΙ ΘΑΛΑΜΩΝ)	1 θέση
Κλάδου ΥΕ (ΦΥΛΑΚΕΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ)	1 θέση

– ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ

* Ενας (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Το προτεινόμενο προσωπικό, θεωρείται το ελάχιστο απαιτούμενο αριθμητικά, κατά κατηγορία και κλάδο και συμπεριλαμβάνει το υπάρχον προσωπικό που υπηρετεί στο Α' Θ.Χ.Π.Α.

2) Το προαναφερόμενο προσωπικό θα καλύπτει και τις ανάγκες λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας κλειστής νοσηλείας στη Γλυφάδα.

3) Τα επιμέρους θέματα που αφορούν το προσωπικό (εντάξεις υφιστάμενου προσωπικού – μορφή εργασιακής σχέσης – καθήκοντα κ.λ.π.) θα ρυθμιστούν με τον εσωτερικό οργανισμό λειτουργίας (Ο.Ε.Υ.) που θα καταρτιστεί από το Δ.Σ. του Κ.Α.Α. – ΝΑ.Α. και θα εγκριθεί με απόφαση του οικείου Νομάρχη.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση :	Καποδιστρίου 34	Οι υπηρεσίες του **ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ** λειτουργούν καθημερινά από **8.00΄** έως **13.00΄**
Ταχ. Κώδικας :	104 32	
TELEX :	22.3211 YPET GR	
FAX :	5234312	

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762
* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52 48.141
* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.. 52.25.713 – 52.49.547

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785

Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 Η ετήσια συνδρομή είναι:		Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)
α) Για το Τεύχος Α΄	Δρχ. 15.000	Δρχ. 750
β) » » » Β΄	» 30.000	» 1.500
γ) » » » Γ΄	» 10.000	» 500
δ) » » » Δ΄	» 30.000	» 1.500
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	» 20.000	» 1.000
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	» 10.000	» 500
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	» 5.000	» 250
η) » » » Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ.	» 10.000	» 500
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	» 3.000	» 150
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	» 200.000	» 10.000
ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ	» 100.000	» 5.000

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ